

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Бабушкина ул., д. 61, лит. А ИПП2  
 Обслуживающая организация:

Договор: 9173.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УЛТЗ:

Обши:  
 28593

График: 149/70

Источник: котельная 2 Невская  
 Установленные приборы:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207809  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Н1)  
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточ. архивы в файлах:  
 расходомер:  
 Gmin=  
 Приборы УЛТЗ поверены до:  
 Gmax=  
 Термопреобр.:  
 Режим (схема):  
 Преобр. давления:

2-х трубная схема

Q=M1\*(t1-hxв)-M2\*(t2-hxв)  
 Qот = 0,3218  
 Qстех = 0  
 Qстех ср = 0,0172  
 Qстех ср = 0,0854  
 Qстех ср = 34,16  
 Gстех = 0  
 Gстех ср = 6,88  
 Gстех ср =

лето: Qстех=M3\*(t3-hxв)  
 Qстех ср = 0,3202  
 Qстех ср = 0,0854  
 Qстех ср = 34,16  
 Gстех ср =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Тип	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ	
		М1	М2	ΔТ	Q	М3	М4	ΔТ	Q		
23.08.2019	24.00*	127,90	113,49	14,41	71,60	71,51	0,09	12,62	12,88	71,74	0,90
24.08.2019	24.00*	128,87	113,05	15,82	70,93	70,84	0,09	13,94	14,25	70,97	0,98
25.08.2019	24.00*	128,17	112,88	15,29	71,36	71,26	0,10	13,46	13,77	71,45	0,96
26.08.2019	24.00*	127,77	113,07	14,70	71,68	71,59	0,09	12,81	13,11	71,78	0,92
27.08.2019	24.00*	128,06	113,59	14,47	71,24	71,14	0,10	12,77	13,04	71,38	0,91
28.08.2019	24.00*	127,07	112,85	14,22	70,82	70,73	0,09	12,28	12,55	70,93	0,87
29.08.2019	24.00*	129,52	114,43	15,09	70,79	70,70	0,09	13,34	13,66	70,97	0,95
30.08.2019	24.00*	164,67	151,36	13,31	71,37	71,33	0,04	12,05	12,31	71,47	0,86
31.08.2019	24.00*	186,44	173,20	13,24	71,74	71,74	0,00	12,34	12,62	71,65	0,88
01.09.2019	24.00*	187,04	171,63	15,41	72,06	72,04	0,02	14,72	15,07	72,12	1,06
02.09.2019	24.00*	183,94	170,47	13,47	71,69	71,67	0,02	12,54	12,82	71,88	0,90
03.09.2019	24.00*	182,71	169,47	13,24	71,93	71,90	0,03	12,35	12,62	71,79	0,89
04.09.2019	24.00*	184,70	171,16	13,54	71,77	71,76	0,01	12,88	13,17	71,33	0,92
05.09.2019	24.00*	182,58	170,55	12,03	71,19	71,17	0,02	11,28	11,52	71,78	0,80
06.09.2019	24.00*	183,24	168,95	14,29	71,06	71,05	0,01	13,53	13,85	71,52	0,96
07.09.2019	24.00*	184,07	170,61	13,46	71,71	71,70	0,01	12,72	13,03	71,77	0,92
08.09.2019	24.00*	180,49	164,99	15,50	71,39	71,36	0,03	14,77	15,11	71,50	1,06
09.09.2019	24.00*	181,34	167,13	14,21	71,05	71,04	0,01	13,72	14,02	71,04	0,98
10.09.2019	24.00*	182,59	169,57	13,02	72,33	72,31	0,02	12,63	12,91	72,30	0,92
11.09.2019	24.00*	184,04	169,63	14,41	71,95	71,93	0,02	13,95	14,28	72,02	1,00
12.09.2019	24.00*	184,08	170,94	13,14	71,80	71,78	0,02	12,67	12,98	71,85	0,91
13.09.2019	24.00*	138,23	123,49	14,74	70,76	70,82	-0,06	13,93	14,22	71,62	0,97
14.09.2019	24.00*	184,66	168,82	15,84	71,64	71,62	0,02	15,15	15,49	71,62	1,08
15.09.2019	24.00*	180,07	162,97	17,10	71,82	71,80	0,02	16,34	16,70	71,80	1,17
Среднее	24.00	164,66	150,35	14,33	71,49	71,45	0,04	13,28	13,58	71,51	0,95
Итого	576,00	3952,25	3608,30	343,95				318,79	325,98		22,77

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Уп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Упал, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:  
 Объем потребленного теплоносителя Упв изл.

0 час  
 0 час  
 11,94 °C  
 18,96 Ккал  
 325,98 м.куб.  
 3,81 Ккал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
**ГУП "ТЭК СПб"**  
**УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ**  
**УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ**  
**ЧЕРТОВОЛОДХОВА ДХ**  
**КУУТЗ**  
**ОТЧЕТ ПРИН.Т 2309 2019 г.**