# Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 61, лит. А ИТП2**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9173.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **28593**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207809** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Режим (схема):
Подающий трубопровод (М1) Преобр.давления:
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Договорные нагрузки, Гкал/час: | Qот.= **0,3218** | Qвент.= **0** | Qтех.= **0** | Qтех.гв= **0,0172** | Qгвс.= **0,3202** | | | |
| Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: | | | | Qтех.гвс.ср **0,0172** | Qгвс.ср= **0,0854** | | | |
| Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: | Gот.= **97,762** | Gвент.= **0** | Gтех.= **0** | Gтех.гв= **6,88** | Gгвс.= **34,16** | Gгвс.м= | | |

**Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019**

| Дата | Ти | НС | Контроль ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | Учет ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | | | | Qобщ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | час | | М1 | М2 | dM | Т1 | Т2 | dT | Р1 | Р2 | М3 | М4 | dM | V3 | V4 | dV (излив) | Vподпит | Т3 | Т4 | Р3 | Р4 | |
| | | | т | т | т | °С | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | т | т | т | м3 | м3 | м3 | м3 | °С | °С | кгс/см2 | кгс/см2 | Гкал |
| 23.08.2019 | 24,00 | * | 127,90 | 113,49 | 14,41 | 71,60 | 71,51 | 0,09 | | | 12,62 | | 12,62 | 12,88 | | 12,88 | | 71,74 | | | | 0,90 |
| 24.08.2019 | 24,00 | * | 128,87 | 113,05 | 15,82 | 70,93 | 70,84 | 0,09 | | | 13,94 | | 13,94 | 14,25 | | 14,25 | | 70,97 | | | | 0,98 |
| 25.08.2019 | 24,00 | * | 128,17 | 112,88 | 15,29 | 71,36 | 71,26 | 0,10 | | | 13,46 | | 13,46 | 13,77 | | 13,77 | | 71,45 | | | | 0,96 |
| 26.08.2019 | 24,00 | * | 127,77 | 113,07 | 14,70 | 71,68 | 71,59 | 0,09 | | | 12,81 | | 12,81 | 13,11 | | 13,11 | | 71,78 | | | | 0,92 |
| 27.08.2019 | 24,00 | * | 128,06 | 113,59 | 14,47 | 71,24 | 71,14 | 0,10 | | | 12,77 | | 12,77 | 13,04 | | 13,04 | | 71,38 | | | | 0,91 |
| 28.08.2019 | 24,00 | * | 127,07 | 112,85 | 14,22 | 70,82 | 70,73 | 0,09 | | | 12,28 | | 12,28 | 12,55 | | 12,55 | | 70,93 | | | | 0,87 |
| 29.08.2019 | 24,00 | * | 129,52 | 114,43 | 15,09 | 70,79 | 70,70 | 0,09 | | | 13,34 | | 13,34 | 13,66 | | 13,66 | | 70,97 | | | | 0,95 |
| 30.08.2019 | 24,00 | * | 164,67 | 151,36 | 13,31 | 71,37 | 71,33 | 0,04 | | | 12,05 | | 12,05 | 12,31 | | 12,31 | | 71,47 | | | | 0,86 |
| 31.08.2019 | 24,00 | * | 186,44 | 173,20 | 13,24 | 71,74 | 71,74 | 0,00 | | | 12,34 | | 12,34 | 12,62 | | 12,62 | | 71,65 | | | | 0,88 |
| 01.09.2019 | 24,00 | * | 187,04 | 171,63 | 15,41 | 72,06 | 72,04 | 0,02 | | | 14,72 | | 14,72 | 15,07 | | 15,07 | | 72,12 | | | | 1,06 |
| 02.09.2019 | 24,00 | * | 183,94 | 170,47 | 13,47 | 71,69 | 71,67 | 0,02 | | | 12,54 | | 12,54 | 12,82 | | 12,82 | | 71,88 | | | | 0,90 |
| 03.09.2019 | 24,00 | * | 182,71 | 169,47 | 13,24 | 71,93 | 71,90 | 0,03 | | | 12,35 | | 12,35 | 12,62 | | 12,62 | | 72,06 | | | | 0,89 |
| 04.09.2019 | 24,00 | * | 184,70 | 171,16 | 13,54 | 71,77 | 71,76 | 0,01 | | | 12,88 | | 12,88 | 13,17 | | 13,17 | | 71,79 | | | | 0,92 |
| 05.09.2019 | 24,00 | * | 182,58 | 170,55 | 12,03 | 71,19 | 71,17 | 0,02 | | | 11,28 | | 11,28 | 11,52 | | 11,52 | | 71,33 | | | | 0,80 |
| 06.09.2019 | 24,00 | * | 183,24 | 168,95 | 14,29 | 71,06 | 71,05 | 0,01 | | | 13,53 | | 13,53 | 13,85 | | 13,85 | | 71,17 | | | | 0,96 |
| 07.09.2019 | 24,00 | * | 184,07 | 170,61 | 13,46 | 71,71 | 71,70 | 0,01 | | | 12,72 | | 12,72 | 13,03 | | 13,03 | | 71,78 | | | | 0,92 |
| 08.09.2019 | 24,00 | * | 180,49 | 164,99 | 15,50 | 71,39 | 71,36 | 0,03 | | | 14,77 | | 14,77 | 15,11 | | 15,11 | | 71,50 | | | | 1,06 |
| 09.09.2019 | 24,00 | * | 181,34 | 167,13 | 14,21 | 71,05 | 71,04 | 0,01 | | | 13,72 | | 13,72 | 14,02 | | 14,02 | | 71,04 | | | | 0,98 |
| 10.09.2019 | 24,00 | * | 182,59 | 169,57 | 13,02 | 72,33 | 72,31 | 0,02 | | | 12,63 | | 12,63 | 12,91 | | 12,91 | | 72,30 | | | | 0,92 |
| 11.09.2019 | 24,00 | * | 184,04 | 169,63 | 14,41 | 71,95 | 71,93 | 0,02 | | | 13,95 | | 13,95 | 14,28 | | 14,28 | | 72,02 | | | | 1,00 |
| 12.09.2019 | 24,00 | * | 184,08 | 170,94 | 13,14 | 71,80 | 71,78 | 0,02 | | | 12,67 | | 12,67 | 12,98 | | 12,98 | | 71,85 | | | | 0,91 |
| 13.09.2019 | 24,00 | * | 138,23 | 123,49 | 14,74 | 70,76 | 70,82 | -0,06 | | | 13,93 | | 13,93 | 14,22 | | 14,22 | | 69,76 | | | | 0,97 |
| 14.09.2019 | 24,00 | * | 184,66 | 168,82 | 15,84 | 71,64 | 71,62 | 0,02 | | | 15,15 | | 15,15 | 15,49 | | 15,49 | | 71,62 | | | | 1,08 |
| 15.09.2019 | 24,00 | * | 180,07 | 162,97 | 17,10 | 71,82 | 71,80 | 0,02 | | | 16,34 | | 16,34 | 16,70 | | 16,70 | | 71,80 | | | | 1,17 |
| **Среднее** | 24,00 | | 164,68 | 150,35 | 14,33 | 71,49 | 71,45 | 0,04 | | | 13,28 | | 13,28 | 13,58 | | 13,58 | | 71,51 | | | | 0,95 |
| **Итого** | **576,00** | | **3952,25** | **3608,30** | **343,95** | | | | | | **318,79** | | **318,79** | **325,98** | | **325,98** | | | | | | **22,77** |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | М1, т | М2, т | М3, т | М4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Qобщ, Гкал | Траб, ч |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **11,94** °С **3,81** Гкал
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):**
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **18,96** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **325,98** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Управление Северного
Отделение эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 2 ЗОЗ 201 г
ЧЕРГОМОЛОХОВА Л Х

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____