

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул, д. 68
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Объединенного"

Договор: 10962.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общий
 Код УУТЭ: 8854
 График: 1507/0

Установленные приборы: СЧП943 № 1786 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: расходомер: Gmin = 0,067
 Подводящий трубопровод (М1) ПРЭМ-3-32-А 0,067
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-3-32-А 0,067
 Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ-3-20-А 0,027
 Циркуляционный ГВС (М4) Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: зима: Q=М1*(t1-tхв)-М2*(t2-tхв) лето: Qгвс=М3*(t3-tхв)
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот = 0,3296 Qвент = 0 Qгвс = 0
 Договорные расходы (ср. сут.): Тбрут: Gот = 98,88 Gвент = 0 Gгвс = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019
 Qвент = 0 Qгвс = 0 Qгвс ср = 0,1042
 Gвент = 0 Gгвс = 41,68 Gгвс ср = 0,1042

Дата	ТМ	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ			
			М1	М2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)		Уплотит	T3	T4
час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал
16.09.2019	24.00		166,08	146,48	19,60	71,70	66,08	5,62	7,80	2,90		169,97	149,46	20,51						2,25
17.09.2019	24.00		159,12	139,29	19,83	70,76	65,04	5,72	7,80	2,90		162,75	142,04	20,71						2,22
18.09.2019	24.00		168,85	149,65	20,20	70,07	64,68	5,39	7,80	2,90		173,66	152,57	21,09						2,24
19.09.2019	24.00		166,97	142,66	24,31	69,52	56,22	13,30	7,80	2,90		170,66	144,86	25,80						3,61
20.09.2019	24.00		156,39	134,12	22,27	68,70	42,82	25,88	7,80	2,90		159,77	135,31	24,46						5,02
21.09.2019	24.00		150,55	128,74	21,81	66,71	41,74	24,97	7,80	2,90		153,63	129,82	23,81						4,68
22.09.2019	24.00		160,96	132,81	28,15	64,24	41,07	23,17	7,80	2,90		164,03	133,89	30,14						4,90
Среднее	24.00		161,42	139,11	22,31	68,81	53,95	14,86	7,80	2,90		164,92	141,14	23,79						3,56
Итого	168,00		1129,92	973,75	156,17							1154,47	987,95	166,52						24,92

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; V3, куб.м; V4, куб.м; Уп, Т; Qобщ, Гкал; Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Узл, рассчитанный по среднему: 0 час Гкал
 Период расчета по Договору: 0 час куб.м
 Период превышения t2: 2,66 Гкал
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,05 °С
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировок): 22,26 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 166,52 м.куб.
 Объем потребленного теплоснабжения Узлс изл. 166,52 м.куб.

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТЮЖИЦА ЧЕРТЮЖИЦА
 ДХ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 _____ /
 Представитель теплоснабжающей организации
 _____ /