

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабushкина ул, д. 7, лит. А ИТП
 Обслуживающая организация:
 Источник: котельная 1 Невская

Договор: 8793.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Общий
 23589

раффик: 1477/1

Установленные приборы: ВКТ-7 № 2068886
 Вычислитель: ВКТ-7 № 2068886
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Счетчики: PRM-M32-B1, PRM-M32-B1, PRM-M32-B1
 Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер:
 GmIn= 0,067
 GmAx= 30
 0,067
 0,067
 30
 30
 2-х трубная схема

Приборы УТЭ поверены до:
 GmAx= 30
 30
 30
 2-х трубная схема

Терморегистраторы:
 КТСЛН
 КТСЛН
 ТСП-Н

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)
 Договорные нагрузки: Кал/час: Qот.= 0,1853
 Договорные нагрузки (ср час): Кал/час: Qтеп.= 0
 Договорные расходы (ср.сут.): Т/сут.: Gот.= 58,5158
 Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Qтеп.= 0
 Qтеп.гвс.ср= 0
 Qтеп.гвс.ср= 0,0594
 Qтеп.гвс.ср= 23,76
 Gтеп.= 0
 Gтеп.гвс.ср= 0
 Gтеп.гвс.ср= 0
 Gтеп.гвс.ср= 23,76

Qтеп.= 0
 Qтеп.гвс.ср= 0
 Qтеп.гвс.ср= 0
 Qтеп.гвс.ср= 0

Qтеп.= 0,1307
 Qтеп.гвс.ср= 0,0594
 Qтеп.гвс.ср= 23,76

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал						
			М1	М2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	У3	У4	dv (излив)		Уподпит	T3	T4	P3	P4	
час	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Гкал	
16.09.2019	24.00*		10,52	0,00	10,52	66,19	19,69	46,50	10,84	10,84	11,05	10,54	10,54	10,54	11,04	10,57	10,57	65,53	65,53	10,54	10,54	0,70	0,70
17.09.2019	24.00*		10,05	0,00	10,05	65,98	18,82	47,16	10,33	10,33	10,54	10,54	10,54	10,54	11,04	10,57	10,57	65,33	65,33	10,54	10,54	0,66	0,66
18.09.2019	24.00*		10,58	0,00	10,58	61,62	18,15	43,47	10,87	10,87	11,04	10,54	10,54	10,54	11,04	10,57	10,57	61,04	61,04	10,54	10,54	0,65	0,65
19.09.2019	24.00*		36,26	24,64	11,62	60,53	37,72	22,81	12,43	12,43	12,63	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	59,60	59,60	10,54	10,54	1,26	1,26
20.09.2019	24.00*		58,43	48,19	10,24	63,13	41,22	21,91	10,37	10,37	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	10,57	62,99	62,99	10,54	10,54	1,70	1,70
21.09.2019	24.00*		65,51	55,37	10,14	62,17	42,13	20,04	10,53	10,53	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	10,72	62,09	62,09	10,72	10,72	1,74	1,74
22.09.2019	24.00		67,25	55,48	11,77	63,12	42,39	20,73	12,28	12,28	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	12,48	63,20	63,20	12,48	12,48	1,89	1,89
Среднее	24,00		36,94	26,24	10,70	63,25	31,45	31,80	11,09	11,09	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	11,29	62,83	62,83	11,29	11,29	1,23	1,23
Итого	168,00		258,60	183,68	74,92				77,65	77,65	79,03	79,03	79,03	79,03	79,03	79,03	79,03			79,03	79,03	8,50	8,50

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время М1, Т М2, Т М3, Т М4, Т Уп, Т Общ. Гкал Тр.аб. ч

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Виал, рассчитанный по среднему 0 час Гкал
 Период расчета по договору: 0 час куб.м
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды 16,21 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 7,39 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 79,03 м.куб.
 Объем потребленного теплоснабителя Утвс иал. 79,03 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергосбыт"
 УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОТЕПЛО
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНТИТ 2309 2019Г
 ЧЕРТОНОМХОВА ДХ