Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

ент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
ес: Бабушкина ул, д. 70
луживающая организация:
чник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9970.038.1
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: 2-х трубная схема
Приборы УУТЭ поверены до: 26.12.2021

Телефон:

Узел учета: Общий
Код УУТЭ: 24311

график: 150/70

Режим (схема):
Преобр.давления:

новленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:

		расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
ислитель:	ВКТ-7 № 208359				
ающий трубопровод (М1)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
атный трубопровод (М2)		ПРЭМ	0,1	45	КТСП-Н
ающий ГВС (М3)		ПРЭМ	0,067	30	КТСП-Н
куляционный ГВС (М4)					
литочный трубопровод (Vп)					

етный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

оворные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,32	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв=	0	Qгвс.=	0,1868	
оворные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0,0849	
оворные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	96	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв=	0	Gгвс.=	33,96	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
.08.2019	24,00		86,95	73,03	13,92	72,81	72,61	0,20						89,02	74,79	14,23						1,03
.08.2019	24,00		86,97	72,79	14,18	72,02	71,83	0,19						89,02	74,47	14,55						1,04
.08.2019	24,00	*	74,74	60,89	13,85	72,40	72,20	0,20						76,53	62,32	14,21						1,02
.08.2019	24,00		86,06	72,39	13,67	72,86	72,68	0,18						88,14	74,11	14,03						1,01
.08.2019	24,00		86,83	72,24	14,59	72,37	72,19	0,18						88,90	73,92	14,98						1,07
.08.2019	24,00		86,52	72,38	14,14	71,98	71,80	0,18						88,56	74,06	14,50						1,03
.08.2019	24,00		87,51	72,70	14,81	72,15	71,96	0,19						89,57	74,39	15,18						1,09
.08.2019	24,00		94,32	79,16	15,16	72,50	72,35	0,15						96,55	81,03	15,52						1,12
.08.2019	24,00		98,40	83,58	14,82	72,70	72,58	0,12						100,75	85,59	15,16						1,09
.09.2019	24,00		97,89	83,00	14,89	72,88	72,75	0,13						100,25	84,98	15,27						1,10
.09.2019	24,00		98,10	82,74	15,36	72,76	72,61	0,15						100,47	84,67	15,80						1,14
.09.2019	24,00		96,40	82,53	13,87	72,80	72,67	0,13						98,74	84,48	14,26						1,02
.09.2019	24,00		98,30	83,43	14,87	72,63	72,50	0,13						100,67	85,40	15,27						1,09
.09.2019	24,00		97,65	83,12	14,53	72,07	71,93	0,14						99,99	85,08	14,91						1,06
.09.2019	24,00		95,78	82,27	13,51	72,02	71,88	0,14						98,01	84,22	13,79						0,99
.09.2019	24,00		97,71	83,24	14,47	72,73	72,59	0,14						100,05	85,22	14,83						1,07
.09.2019	24,00		95,12	80,90	14,22	72,19	72,03	0,16						97,37	82,80	14,57						1,04
.09.2019	24,00		96,46	81,88	14,58	72,23	72,07	0,16						98,76	83,79	14,97						1,07
.09.2019	24,00		96,54	82,61	13,93	73,21	73,09	0,12						98,88	84,64	14,24						1,03
.09.2019	24,00		96,04	82,69	13,35	72,88	72,75	0,13						98,36	84,71	13,65						0,99
.09.2019	24,00		98,16	83,37	14,79	72,60	72,47	0,13						100,53	85,38	15,15						1,09
.09.2019	24,00		106,25	83,46	22,79	72,34	72,15	0,19						108,81	85,42	23,39						1,67
.09.2019	24,00		98,01	82,28	15,73	72,72	72,57	0,15						100,36	84,25	16,11						1,16
.09.2019	24,00		94,79	79,44	15,35	72,98	72,79	0,19						97,10	81,40	15,70						1,14
	24,00		93,81	79,00	14,81	72,53	72,38	0,16						96,06	80,88	15,18						1,09
еднее	24,00													2305,39	1941,12	364,27						26,16
ого	576,00		2251,50	1896,12	355,38																	

азания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

ичество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час Гкал
ьем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему 0 час куб.м
риод расчета по договору: час
риод превышения t2:
ректировка на температуру холодной воды 17,05 °C 6,06 Гкал

ого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
ичество потреблённой тепловой энергии Qобщ. 20,1 Гкал
ьём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. 364,27 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергосбыт"
Управление по коммерческому учету
Отделэксплуатации КУУТЭ
Отчет принят 23.09.2019г
Чергополохова ЛХ