Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

онент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
рес: **Бабушкина ул, д. 72, лит. В**
служивающая организация:
точник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9971.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23593**
график: **150/70**

тановленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):

числитель:	**ВКТ-7 № 207206**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
дающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
ратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
дающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-С1	0,12	30	ТСП-Н	
окуляционный ГВС (М4)						
дпиточный трубопровод (Vп)						

счетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

говорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,327**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1868**		
говорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0849**		
говорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**98,1**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**33,96**	Gгвс.м=	

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

			Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
3.08.2019	24,00		105,00	94,93	10,07	73,08	68,23	4,85						107,54	96,98	10,56						1,20
4.08.2019	24,00		105,28	94,88	10,40	72,31	67,48	4,83						107,79	96,85	10,94						1,22
5.08.2019	24,00		106,22	95,19	11,03	72,80	68,02	4,78						108,75	97,24	11,51						1,26
6.08.2019	24,00		105,42	94,68	10,74	73,15	68,36	4,79						107,99	96,74	11,25						1,24
7.08.2019	24,00		104,69	94,61	10,08	72,64	67,92	4,72						107,19	96,62	10,57						1,19
8.08.2019	24,00		104,89	94,77	10,12	72,24	67,58	4,66						107,36	96,78	10,58						1,18
9.08.2019	24,00		105,63	95,07	10,56	72,41	67,73	4,68						108,16	97,11	11,05						1,22
0.08.2019	24,00		114,14	104,19	9,95	72,76	68,33	4,43						116,87	106,47	10,40						1,19
1.08.2019	24,00		119,99	110,48	9,51	72,95	68,85	4,10						122,88	112,85	10,03						1,15
1.09.2019	24,00		120,57	109,35	11,22	73,12	69,03	4,09						123,49	111,75	11,74						1,27
2.09.2019	24,00		119,03	108,75	10,28	73,00	68,82	4,18						121,92	111,15	10,77						1,21
3.09.2019	24,00		118,87	108,34	10,53	73,05	68,82	4,23						121,76	110,71	11,05						1,23
4.09.2019	24,00		120,54	109,45	11,09	72,89	68,63	4,26						123,45	111,81	11,64						1,28
5.09.2019	24,00		120,35	109,01	11,34	72,32	68,08	4,24						123,19	111,35	11,84						1,29
6.09.2019	24,00		118,39	108,32	10,07	72,28	67,98	4,30						121,24	110,60	10,64						1,20
7.09.2019	24,00		119,47	109,18	10,29	73,00	68,61	4,39						122,36	111,58	10,78						1,24
8.09.2019	24,00		116,66	105,46	11,20	72,45	67,98	4,47						119,44	107,73	11,71						1,29
9.09.2019	24,00		117,15	106,76	10,39	72,53	68,10	4,43						119,97	109,06	10,91						1,23
0.09.2019	24,00		119,47	108,07	11,40	73,47	69,12	4,35						122,40	110,43	11,97						1,31
1.09.2019	24,00		119,13	108,04	11,09	73,12	68,83	4,29						122,05	110,38	11,67						1,28
2.09.2019	24,00		121,28	109,09	12,19	72,85	68,54	4,31						124,24	111,44	12,80						1,36
3.09.2019	24,00		119,34	109,50	9,84	72,56	68,20	4,36						122,18	111,84	10,34						1,20
4.09.2019	24,00		118,66	107,78	10,88	73,00	68,41	4,59						121,55	110,08	11,47						1,29
5.09.2019	24,00		115,23	103,99	11,24	73,26	68,46	4,80						118,05	106,23	11,82						1,33
еднее	24,00		114,81	104,16	10,65	72,80	68,34	4,46						117,58	106,41	11,17						1,24
ого	**576,00**		**2755,40**	**2499,89**	**255,51**									**2821,82**	**2553,78**	**268,04**						**29,86**

казания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

личество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:	**0** час	Гкал	
ьем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему	**0** час	куб.м	
риод расчета по договору:	час		
риод превышения t2:			
рректировка на температуру холодной воды	**17,05** °C	**4,36** Гкал	
ого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):			
личество потреблённой тепловой энергии Qобщ.	**25,5** Гкал		
ьём потреблённого теплоносителя Vгвс изл.	**268,04** м.куб.		

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Управление приборного учета
Отделение эксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРГОШОЛОХОВА Л.Х.

/_____/

Представитель теплоснабжающей организации

/_____/