

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул. д. 73 ИТТ
 Обслуживающая организация:
 Источники: котельная 2 Невская

Договор: 9090.038.1
 Строит адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЭТЗ:

Общий
 24477

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: 2-х трубная схема
 Режим (схема):
 Преобр давления:

Выявленные приборы: ВКТ-7 № 208340
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм:
 Договорные нагрузки (гр.час):
 Договорные расходы (гр.сут.):
 Гот. = 65,043
 Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Схема подключения: Приборы УЭТЗ поверены до:
 Термопреобр.:
 Режим (схема):
 Преобр давления:

Расчетные нагрузки (гр.час): Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв) лето: Qгвс=M3*(t3-hхв)
 Договорные нагрузки (гр.час): Qот.= 0,2141 Qгвс.= 0,2357
 Договорные расходы (гр.сут.): Gот.= 65,043 Qгвс.ор= 0,0579
 Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019 Gгвс.= 23,16 Gгвс.м=

Дата	Тп	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ			
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)		Vподпит	T3	T4
час	Т	Т	°С	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал
16.09.2019	24.00	*	105.02	95.98	9.04	67.66	67.70	-0.04	10.34	8.13	8.13	10.07	10.28	10.28	10.28	65.50	65.50	0.61	0.61	0.61
17.09.2019	24.00	*	85.83	78.36	7.47	63.29	52.95	10.34	8.13	8.29	8.29	8.13	8.29	8.29	8.29	63.35	63.35	1.29	1.29	1.29
18.09.2019	24.00	*	84.08	75.91	8.17	64.05	43.17	20.88	8.75	8.75	8.75	8.75	8.93	8.93	8.93	63.84	63.84	2.11	2.11	2.11
19.09.2019	24.00	*	83.04	72.75	10.29	64.11	42.45	21.66	11.07	11.07	11.07	11.07	11.29	11.29	11.29	64.16	64.16	2.24	2.24	2.24
20.09.2019	24.00	*	85.43	76.88	8.55	64.49	42.64	21.85	9.33	9.33	9.33	9.33	9.52	9.52	9.52	64.28	64.28	2.23	2.23	2.23
21.09.2019	24.00	*	92.91	83.91	9.00	65.16	44.16	21.00	9.75	9.75	9.75	9.75	9.82	9.82	9.82	64.37	64.37	2.35	2.35	2.35
22.09.2019	24.00	*	90.64	82.99	7.65	64.85	43.76	20.89	8.47	8.47	8.47	8.47	8.62	8.62	8.62	64.37	64.37	2.23	2.23	2.23
Среднее	24.00	*	89.56	80.97	8.60	64.77	48.12	16.55	9.37	9.37	9.37	9.37	9.55	9.55	9.55	64.35	64.35	1.87	1.87	1.87
Итого	168.00		626.95	566.78	60.17				65.57			65.57	66.85	66.85	66.85			13.06	13.06	13.06

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Уэлт, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: 0 час
 Период превышения Ц: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 11,94 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0,72 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии ООО: 12,34 Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл: 66,85 м куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ ОБЪЕКТ»
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУЭТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 Г.С. ДАХОВА ЛХ

