

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"  
 Адрес: Бабушкина ул, д. 73 ИТТ  
 Обслуживающая организация: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"  
 Договор: 9090.038.1  
 Строчит адрес: 2-х грубая схема  
 Телефон: 24477  
 Узел учета: 24477  
 Общий код УЭТЗ: 24477  
 График: 149/70

Источники: котельная 2 Невская  
 Установленные приборы: ВКГ-7 № 208340  
 Вычислитель: ВКГ-7 № 208340  
 Подходящий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-В1  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1  
 Подходящий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Мп)  
 Расчетный алгоритм: зим: Q=M1\*(t1-hхв)-M2\*(t2-hхв)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0,2141  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,2141  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот = 65,043  
 Счетчик = 0  
 Стех = 0  
 лето: Qтеп = 0  
 Qтеп.гв = 0  
 Qтеп.гв.ср = 0  
 Qтеп.гв = 0,2357  
 Qтеп.ср = 0,0579  
 Qтеп.гв = 23,16  
 Qтеп.ср = 23,16  
 Qтеп.гв = 23,16

Схема подключения: 2-х грубая схема  
 Приборы УЭТЗ поверены до: 30  
 Термометры: КТСЛН  
 КТСЛН  
 ТСПН  
 Режим (схема): Преобр. давления:  
 Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019  
 Контроль ГВС (ТВ-2)

| Дата       | Ти     | НС | Учет отопление (ТВ-1) |        |       |        |        |        |             |             |       |       | Контроль ГВС (ТВ-2) |        |        |                | Qобщ, Гкал |             |        |        |             |             |  |  |       |
|------------|--------|----|-----------------------|--------|-------|--------|--------|--------|-------------|-------------|-------|-------|---------------------|--------|--------|----------------|------------|-------------|--------|--------|-------------|-------------|--|--|-------|
|            |        |    | M1, т                 | M2, т  | DM, т | T1, °C | T2, °C | DT, °C | P1, кгс/см2 | P2, кгс/см2 | M3, т | M4, т | DM, т               | V3, м3 | V4, м3 | dV (излив), м3 |            | Уплопит, м3 | T3, °C | T4, °C | P3, кгс/см2 | P4, кгс/см2 |  |  |       |
| 16.09.2019 | 24.00  | *  | 105,02                | 95,98  | 9,04  | 67,66  | 67,70  | -0,04  |             |             | 10,07 | 10,28 | 10,28               | 8,29   | 8,29   | 10,28          | 65,50      | 63,35       |        |        |             |             |  |  | 0,61  |
| 17.09.2019 | 24.00  | *  | 85,83                 | 78,36  | 7,47  | 63,29  | 52,95  | 10,34  |             |             | 8,13  | 8,29  | 8,29                | 8,93   | 8,93   | 8,29           | 63,35      | 63,84       |        |        |             |             |  |  | 1,29  |
| 18.09.2019 | 24.00  | *  | 84,08                 | 75,91  | 8,17  | 64,05  | 43,17  | 20,88  |             |             | 8,75  | 8,93  | 8,93                | 8,93   | 8,93   | 8,29           | 63,84      | 64,16       |        |        |             |             |  |  | 2,11  |
| 19.09.2019 | 24.00  | *  | 83,04                 | 72,75  | 10,29 | 64,11  | 42,45  | 21,66  |             |             | 11,07 | 11,07 | 11,29               | 11,29  | 11,29  | 8,29           | 64,16      | 64,28       |        |        |             |             |  |  | 2,24  |
| 20.09.2019 | 24.00  | *  | 85,43                 | 76,88  | 8,55  | 64,49  | 42,64  | 21,85  |             |             | 9,33  | 9,33  | 9,32                | 9,32   | 9,32   | 8,29           | 64,28      | 64,92       |        |        |             |             |  |  | 2,23  |
| 21.09.2019 | 24.00  | *  | 92,91                 | 83,91  | 9,00  | 65,16  | 44,16  | 21,00  |             |             | 9,75  | 9,75  | 9,92                | 9,92   | 9,92   | 8,29           | 64,92      | 64,37       |        |        |             |             |  |  | 2,35  |
| 22.09.2019 | 24.00  | *  | 90,64                 | 82,99  | 7,65  | 64,65  | 43,76  | 20,89  |             |             | 8,47  | 8,47  | 8,62                | 8,62   | 8,62   | 8,29           | 64,37      | 64,37       |        |        |             |             |  |  | 2,23  |
| Среднее    | 24.00  | *  | 89,56                 | 80,97  | 8,60  | 64,77  | 48,12  | 16,65  |             |             | 9,37  | 9,37  | 9,55                | 9,55   | 9,55   | 8,29           | 64,35      | 64,35       |        |        |             |             |  |  | 1,87  |
| Итого      | 168.00 |    | 626,95                | 566,78 | 60,17 |        |        |        |             |             | 65,57 | 65,57 | 66,85               | 66,85  | 66,85  | 66,85          | 66,85      | 66,85       |        |        |             |             |  |  | 13,06 |

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время: М1, т; М2, т; М3, т; М4, т; V3, куб.м; V4, куб.м; Vп, т; Qобщ, Гкал; Трпб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабителя Визл, рассчитанный по среднему: 0 час  
 Период расчета по договору: 0 час  
 Период превышения t2: 11,94 °C  
 Корректировка на температуру холодной воды: 0,72 Гкал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 12,34 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 66,85 м.куб.  
 Объем потребленного теплоснабителя Vгв.изл: 66,85 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 И.У.Н. \* Т.Э.Т.  
 Представитель теплоснабляющей организации  
 УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУ УЭТЗ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г  
 ЧЕРГОЦОЛДЖУВА ДХ