Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9090.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 73 ИТП** Строит.адрес: Код УУТЭ: **24477**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **котельная 2 Невская** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 208340**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,2141** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,2357**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,0579**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **65,043** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **23,16** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

			Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00	*	79,34	72,05	7,29	71,11	70,84	0,27			7,68		7,68	7,88		7,88		70,90				0,55
24.08.2019	24,00		79,98	71,54	8,44	70,43	70,18	0,25			8,52		8,52	8,74		8,74		70,05				0,60
25.08.2019	24,00	*	78,75	71,80	6,95	70,85	70,60	0,25			7,22		7,22	7,40		7,40		70,49				0,51
26.08.2019	24,00	*	80,24	71,70	8,54	71,17	70,91	0,26			8,99		8,99	9,19		9,19		70,90				0,64
27.08.2019	24,00	*	78,89	72,55	6,34	70,67	70,43	0,24			6,68		6,68	6,82		6,82		70,33				0,47
28.08.2019	24,00	*	78,18	72,00	6,18	70,26	70,02	0,24			6,38		6,38	6,56		6,56		69,89				0,45
29.08.2019	24,00	*	77,87	70,85	7,02	70,25	70,00	0,25			8,27		8,27	8,45		8,45		69,78				0,58
30.08.2019	24,00	*	105,98	98,99	6,99	71,10	70,96	0,14			7,73		7,73	7,91		7,91		70,56				0,55
31.08.2019	24,00	*	120,39	113,95	6,44	71,55	71,44	0,11			7,20		7,20	7,37		7,37		70,97				0,51
01.09.2019	24,00	*	119,34	113,45	5,89	71,85	71,73	0,12			6,79		6,79	6,94		6,94		71,35				0,48
02.09.2019	24,00	*	119,01	113,34	5,67	71,53	71,40	0,13			6,47		6,47	6,65		6,65		71,29				0,46
03.09.2019	24,00	*	117,37	112,60	4,77	71,67	71,54	0,13			5,85		5,85	5,98		5,98		71,20				0,42
04.09.2019	24,00	*	119,34	113,30	6,04	71,55	71,42	0,13			7,01		7,01	7,18		7,18		71,09				0,50
05.09.2019	24,00	*	118,31	112,64	5,67	70,97	70,85	0,12			6,56		6,56	6,71		6,71		70,47				0,46
06.09.2019	24,00	*	115,73	111,20	4,53	70,81	70,68	0,13			5,41		5,41	5,55		5,55		70,27				0,38
07.09.2019	24,00	*	117,50	111,74	5,76	71,47	71,34	0,13			6,61		6,61	6,78		6,78		71,04				0,47
08.09.2019	24,00	*	114,26	107,90	6,36	71,12	70,99	0,13			7,25		7,25	7,41		7,41		70,73				0,51
09.09.2019	24,00	*	114,74	109,53	5,21	70,82	70,70	0,12			6,17		6,17	6,32		6,32		70,18				0,43
10.09.2019	24,00	*	116,60	111,15	5,45	72,09	71,97	0,12			6,38		6,38	6,56		6,56		71,53				0,46
11.09.2019	24,00	*	116,71	111,40	5,31	71,72	71,60	0,12			6,19		6,19	6,34		6,34		71,25				0,44
12.09.2019	24,00	*	119,02	112,09	6,93	71,57	71,43	0,14			7,96		7,96	8,16		8,16		71,14				0,57
13.09.2019	24,00	*	120,82	112,94	7,88	70,97	70,83	0,14			8,98		8,98	9,18		9,18		70,74				0,64
14.09.2019	24,00	*	118,21	111,39	6,82	71,50	71,37	0,13			7,82		7,82	8,01		8,01		70,94				0,56
15.09.2019	24,00	*	115,64	107,20	8,44	71,71	71,54	0,17			9,49		9,49	9,72		9,72		71,35				0,68
Среднее	24,00		105,93	99,47	6,46	71,20	71,03	0,17			7,23		7,23	7,41		7,41		70,77				0,51
Итого	**576,00**		**2542,22**	**2387,30**	**154,92**						**173,61**		**173,61**	**177,81**		**177,81**						**12,32**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **11,94** °C **2,07** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **10,25** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **177,81** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт» /_____/
Управление приборного учета
Отдел эксплуатации КУУТЭ
Представитель теплоснабжающей организации
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г /_____/
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л.Х.