

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина Ул., д. 73 ИТТ
 Обслуживающая организация:

Договор: 9090.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общия
 24477

График: 149/70

Установленные приборы: Часовые и ступен. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВК-7 № 208340
 Подводящий трубопровод (М1) расходомер: ПРЭМ-32-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-В1
 Подводящий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4) ПРЭМ-32-В1
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до:
 ГмПл= 0,067
 КТСПН 0,067
 ТСПН 0,067
 ГмАх= 30
 КТСПН 30
 ТСПН 30

Режим (схема): Преобр. давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-hxв)-M2*(t2-hxв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Сог. = 0,2141
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Сог. = 65,043
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Сог. = 0

Элект. = 0
 Гвент. = 0
 Стех = 0
 Qгвс = M3*(t3-hxв)
 Qгвс ср = 0,2357
 Qгвс ср = 0,0579
 Стех гвс = 0
 Стех гвс ср = 23,16
 Гвс.м =

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти час	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал															
			М1 Т	М2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2		M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 м3	V4 м3	dv (азлив) м3	Уплотит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2				
23.08.2019	24.00	*	79.34	72.05	7.29	71.11	70.84	0.27																		
24.08.2019	24.00	*	79.98	71.54	8.44	70.43	70.18	0.25			7.68	7.88	7.88	7.88	8.45	6.94	7.37	7.91	7.05	70.90						0.55
25.08.2019	24.00	*	78.75	71.80	6.95	70.85	70.60	0.25			8.52	8.52	8.52	8.74	8.45	6.94	7.37	7.91	70.05							0.60
26.08.2019	24.00	*	80.24	71.70	8.54	71.17	70.91	0.26			7.22	7.22	7.40	7.40	9.19	6.82	7.18	7.18	70.49							0.51
27.08.2019	24.00	*	78.89	72.55	6.34	70.67	70.43	0.24			8.99	8.99	9.19	9.19	8.82	6.82	7.18	7.18	70.90							0.64
28.08.2019	24.00	*	78.18	72.00	6.18	70.26	70.02	0.24			6.68	6.68	6.82	6.82	8.82	6.56	7.18	7.18	70.33							0.47
29.08.2019	24.00	*	77.87	70.85	7.02	70.25	70.00	0.25			6.38	6.38	6.56	6.56	8.45	6.56	7.18	7.18	69.89							0.45
30.08.2019	24.00	*	105.98	98.99	6.44	71.10	70.96	0.14			8.27	8.27	8.45	8.45	8.45	6.94	7.37	7.91	69.78							0.58
31.08.2019	24.00	*	120.39	113.95	6.44	71.55	71.44	0.11			7.73	7.73	7.91	7.91	8.45	6.94	7.37	7.91	70.56							0.55
01.09.2019	24.00	*	119.34	113.45	5.89	71.85	71.73	0.12			7.20	7.20	7.37	7.37	7.91	6.94	7.37	7.91	70.97							0.51
02.09.2019	24.00	*	119.01	112.60	4.77	71.53	71.40	0.13			6.47	6.47	6.65	6.65	7.18	6.94	7.37	7.91	71.35							0.48
03.09.2019	24.00	*	117.37	112.60	4.77	71.67	71.54	0.13			6.47	6.47	6.65	6.65	7.18	6.94	7.37	7.91	71.20							0.46
04.09.2019	24.00	*	119.34	113.30	6.04	71.55	71.42	0.13			7.01	7.01	7.18	7.18	7.18	6.65	7.18	7.18	71.09							0.42
05.09.2019	24.00	*	118.31	112.64	5.67	70.97	70.85	0.12			6.56	6.56	6.71	6.71	7.18	6.65	7.18	7.18	71.29							0.46
06.09.2019	24.00	*	115.73	111.20	4.53	70.81	70.88	0.13			5.41	5.41	5.55	5.55	7.18	6.65	7.18	7.18	71.09							0.50
07.09.2019	24.00	*	117.50	111.74	5.76	71.47	71.34	0.13			6.61	6.61	6.78	6.78	7.18	6.65	7.18	7.18	70.27							0.46
08.09.2019	24.00	*	114.26	107.90	6.36	71.12	70.99	0.13			6.17	6.17	6.32	6.32	7.18	6.65	7.18	7.18	71.09							0.38
09.09.2019	24.00	*	114.74	109.53	5.21	70.82	70.70	0.12			6.17	6.17	6.32	6.32	7.18	6.65	7.18	7.18	70.73							0.47
10.09.2019	24.00	*	116.60	111.15	5.45	72.09	71.97	0.12			6.38	6.38	6.56	6.56	7.18	6.65	7.18	7.18	70.18							0.43
11.09.2019	24.00	*	116.71	111.40	5.31	71.72	71.60	0.12			6.19	6.19	6.34	6.34	7.18	6.65	7.18	7.18	71.53							0.46
12.09.2019	24.00	*	119.02	112.09	6.93	71.57	71.43	0.14			7.96	7.96	8.16	8.16	7.18	6.65	7.18	7.18	71.25							0.44
13.09.2019	24.00	*	120.82	112.94	7.88	70.97	70.83	0.14			8.98	8.98	9.18	9.18	7.18	6.65	7.18	7.18	71.14							0.57
14.09.2019	24.00	*	118.21	111.39	6.82	71.50	71.37	0.13			7.82	7.82	8.01	8.01	7.18	6.65	7.18	7.18	70.74							0.64
15.09.2019	24.00	*	115.64	107.20	8.44	71.71	71.54	0.17			9.49	9.49	9.72	9.72	7.18	6.65	7.18	7.18	70.94							0.56
Среднее	24.00	*	105.93	99.47	6.46	71.20	71.03	0.17			7.23	7.23	7.41	7.41	7.18	6.65	7.18	7.18	71.35							0.68
Итого	576.00		2542.22	2387.30	154.92						173.61	173.61	177.81	177.81												12.32

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Общ., Гкал Граб., ч

Колличество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узла, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Колличество потребленной тепловой энергии Общ.: 11,94 °C
 Объем потребленного теплоносителя Узвс изл. 10,25 Гкал
 177,81 м.куб

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Г У П "ТЭК СПб"
 Филиал "Энергобыт"
 Управляющая организация
 Отдел эксплуатации КУУТЗ/

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019 Г.
 ЧЕРНОЙ ОДОХОВА ИХ