

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Адрес: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
Бабушкина ул, д. 76, лит. В

Договор: 9973.038.1  
Строит. адрес:  
Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
Код УТЭ:

Общий  
23594

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения: 2-х трубная схема

График: 15070

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
Выходитель: ВКТ-7 № 207145  
Подкачки трубопровода (М1) PRAM-40-B1  
Обратный трубопровод (М2) PRAM-40-B1  
Подкачки ГВС (М3) PRAM-32-B1  
Циркуляционный ГВС (М4)  
Подливочный трубопровод (V1)

Расходомер: Gm1= 0,1  
0,1  
0,067  
45  
45  
30

Режим (схема):  
Преобр. давления:

Qгвс= 0,1824  
Qгвс.ср= 0,073  
Qгвс.м= 29,2

Расчетный алгоритм: Q=M\*(t1-hвх)-M2\*(t2-hх)  
Договорные нагрузки (ккал/час): Qот= 0,307  
Договорные нагрузки (ср час), ккал/час:  
Договорные расходы (ср сут.), т/сут: Gот= 92,1

Qгвс= 0  
Qгвс.ср= 0  
Qгвс.м= 0  
Qгвс= 0,0182  
Qгвс.ср= 0,0182  
Qгвс.м= 7,28

Qгвс= 0,1824  
Qгвс.ср= 0,073  
Qгвс.м= 29,2

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-1)												Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Улодпит	T3		T4	P3	P4		
23.08.2019	24.00		123.59	113.27	10.32	73.23	67.30	5.93																1.43
24.08.2019	24.00		125.45	112.79	12.66	72.45	66.71	5.74																1.57
25.08.2019	24.00		124.99	113.69	11.30	72.94	67.08	5.86																1.50
26.08.2019	24.00		123.65	113.48	10.17	73.24	67.29	5.95																1.43
27.08.2019	24.00		125.60	113.01	12.59	72.74	67.02	5.72																1.57
28.08.2019	24.00		124.38	113.67	10.71	72.34	66.56	5.78																1.44
29.08.2019	24.00		124.03	114.35	9.68	72.49	66.79	5.70																1.36
30.08.2019	24.00		134.59	124.98	9.61	72.84	67.53	5.31																1.36
31.08.2019	24.00		142.26	132.49	9.77	73.01	67.95	5.06																1.39
01.09.2019	24.00		141.85	131.17	10.68	73.18	68.05	5.13																1.46
02.09.2019	24.00		140.01	130.37	9.64	73.07	67.85	5.22																1.39
03.09.2019	24.00		140.09	129.79	10.30	73.11	67.82	5.29																1.45
04.09.2019	24.00		141.02	131.34	9.68	72.94	67.60	5.34																1.41
05.09.2019	24.00		140.16	131.02	9.14	72.36	67.03	5.33																1.37
06.09.2019	24.00		139.48	129.89	9.59	72.35	66.96	5.39																1.40
07.09.2019	24.00		141.36	130.62	10.74	73.05	67.63	5.42																1.50
08.09.2019	24.00		136.34	126.08	12.26	72.51	67.06	5.45																1.58
09.09.2019	24.00		139.57	127.96	11.61	72.57	67.15	5.42																1.54
10.09.2019	24.00		138.86	129.85	10.01	73.52	68.11	5.41																1.44
11.09.2019	24.00		139.53	129.90	9.73	73.19	67.87	5.32																1.41
12.09.2019	24.00		141.36	130.78	10.58	72.90	67.56	5.34																1.48
13.09.2019	24.00		141.88	131.03	10.85	72.63	67.27	5.36																1.50
14.09.2019	24.00		140.51	129.09	11.42	73.07	67.43	5.64																1.57
15.09.2019	24.00		138.00	124.36	13.64	73.32	67.50	5.82																1.73
Среднее	24.00		135.49	124.79	10.69	72.88	67.38	5.50																1.47
Итого	576.00		3251.66	2994.98	256.68																			35.29

Показания счетчиков на момент снятия данных: M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vл, T Qобщ, ккал Трвб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час  
Объем теплоносителя Узлв, рассчитанный по среднему: 0 час  
Период расчета по договору: 0 час  
Период превышения t2: час

Корректировка на температуру холодной воды: 17,05 °C  
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 30,91 ккал  
Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 272,22 м.ккал  
Объем потребленного теплоносителя Узлв изл: 272,22 м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента):  
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГ 225БТ»  
УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО УЧЕТА  
ОТДЕЛ РАСЧЕТА И КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ  
Представитель филиала/капитальное управление: КУ УТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЦИП 23.08./2019г  
ЧЕРТЮЖИХОВА ДХ