

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖСК № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабюшкина ул. д. 8, лит. А**
 Обслуживающая организация:

Договор: **8561.038-1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 24312

График: **147/71**

Источники: **котельная 1 Невская**
 Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:**
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 207931** расходомер: **См1п=**
 Подающий трубопровод (М1) **ПРЭМ-32-D** **0,2**
 Обратный трубопровод (М2) **ПРЭМ-32-D** **0,2**
 Подающий ГВС (М3) **КТСЛН** **30**
 Циркуляционный ГВС (М4) **КТСЛН** **30**
 Подпиточный трубопровод (Уп) **КТСЛН**
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)** лето: **Qгвс=M3*(t3-tхв)**
 Договорные нагрузки, Гкал/час: **Qот = 0,25** Qвент = **0** Qтех.гв = **0** Qгвс ср = **0**
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Qот.ср = 78,9474** Qвент.ср = **0** Qтех.гв.ср = **0** Qгвс.ср = **0**
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: **Qот.сут = 78,9474** Фактическое потребление за отчетный период с **16.09.2019** по **22.09.2019** Qгвс.м = **0**

Дата	Тп	НС	Учет отопления (В-1)										Учет ГВС (В-2)										Qобщ, Гкал
			M1	M2	DM	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (налив)	Упопит	T3	T4	R3	R4		
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2			
16.09.2019	24.00*		3,20	4,80	-1,60	39,46	30,40	9,06													0,03		
17.09.2019	24.00*		2,00	4,80	-2,80	48,92	32,09	16,83													0,03		
18.09.2019	24.00*		0,20	3,20	-3,00	48,76	31,03	18,73													0,00		
19.09.2019	24.00*		0,00	1,80	-1,80	35,90	32,17	3,73													0,00		
20.09.2019	24.00*		28,79	29,67	-0,88	64,18	58,12	6,06													0,18		
21.09.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	29,53	24,89	4,64													0,00		
22.09.2019	24.00*		0,00	0,00	0,00	28,06	21,43	6,63													0,00		
Среднее	24,00		4,88	6,32	-1,44	42,26	32,88	9,38													0,03		
Итого	168,00		34,19	44,27	-10,08																0,24		

Показывая отличия на момент снятия данных:
 Дата, время: **М1, Т** **М2, Т** **М3, Т** **М4, Т** **У3, куб.м** **У4, куб.м** **Уп, т** **Qобщ, Гкал** **Тгвс, ч**

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узал, рассчитанный по среднему: **0** час **Гкал**
 Период расчета по договору: **0** час **куб.м**
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды: **0** °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **0,24** Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: **0,24** Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Узал изл. **м.куб.**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____
 Представитель теплоснабжающей организации _____