

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"  
 Адрес: Бабушкина ул. д. 61, корп. 1, лит. А ИТП1  
 Осуществляющая организация:  
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9248.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Отопление  
 28507

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205518  
 Подающий трубопровод (M1) расходомер:  
 Обратный трубопровод (M2) ПРЭМ-32-D  
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ-32-D  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-tхв)-M2\*(t2-tхв)

Схема подключения: 2-х-трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: Трмпопреобр.:  
 Gmin= 0.2 КТСП-Н  
 Gmax= 30 КТСП-Н  
 0.2 КТСП-Н

Режим (схема): Преобр. давлени:  
 Qтеп = 0 Qгвс = 0  
 Qотх = 0 Qгвс ср = 0  
 Qотх гвс ср = 0 Qгвс м = 0  
 Qтеп гвс = 0 Qгвс м = 0

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qот = 0,2536 Qтеп = 0 Qгвс = 0  
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.: Gот = 76,08 Gтеп = 0 Gгвс = 0  
 Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	R1	R2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)	Улодпит	T3	T4	R3	R4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
16.09.2019	24.00		64,38	55,34	9,04	65,64	61,25	4,39														0,84
17.09.2019	24.00		55,59	45,97	9,62	67,75	41,17	26,58														1,88
18.09.2019	24.00		47,75	47,75	0,00	67,31	36,67	30,64														1,46
19.09.2019	24.00		39,75	39,75	0,00	67,08	34,51	32,57														1,29
20.09.2019	24.00		30,98	30,98	0,00	66,14	32,71	33,43														1,04
21.09.2019	24.00		32,39	32,39	0,00	64,65	31,43	33,22														1,08
22.09.2019	24.00		32,82	32,82	0,00	62,00	30,81	31,19														1,02
Среднее	24,00		43,38	40,71	2,67	65,80	38,36	27,43														1,23
Итого	168,00		303,66	285,00	18,66																	8,61

Показаны счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vп, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 °C  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 8,61 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vпс изл, М.куб. М.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП «ТЭК СПб»  
 Филиал «Узел учета»  
 Представитель филиала  
 ОДЕЛ АХО ДИТАЧМ КУУТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИН. ИТ 2309.2019Г  
 ЧЕРГОНОДОВОВА ДХ