

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина ул, д. 81, корп. 1, лит. А ИТП1**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"**

Договор: **9248.038.1**
 Строит. адрес: _____
 Телефон: _____

Телефон: _____

Узел учета: _____
 Код УУТЗ: _____

Отопление: **28507**

Установленные приборы: _____
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 205518**
 Подающий трубопровод (М1) _____
 Обратный трубопровод (М2) _____
 Подающий ГВС (М3) _____
 Циркуляционный ГВС (М4) _____
 Подпиточный трубопровод (Уп) _____
 Расчетный алгоритм: _____

Схема подключения: **2-х трубная схема**
 Приборы УУТЗ поверены до: _____
 Термомреобр.: _____
 КТСЛ-Н _____
 КТСЛ-Н _____

Режим (схема): _____
 Преобр. давления: _____

График: **150/70**

Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)** **Qот = 0,2536** **Qвент = 0** **Qтех = 0** **Qгвс ср = 0** **Qгвс ср = 0** **Qгвс м = 0**
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: **Qот = 76,08** **Qвент = 0** **Qтех = 0** **Qгвс ср = 0** **Qгвс ср = 0** **Qгвс м = 0**
 Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти час	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Общ Гкал											
		М1 Т	М2 Т	дМ Т	Т1 °С	Т2 °С	дТ °С	Р1 кгс/см2	Р2 кгс/см2		М3 Т	М4 Т	дМ Т	У3 М3	У4 М3	У3 М3	У4 М3	У3 М3	У4 М3		
23.08.2019																					
24.08.2019	24.00	68,55	68,55	0,00	65,21	65,05	0,16														0,02
25.08.2019	24.00	75,67	75,67	0,00	65,17	65,03	0,14														0,02
26.08.2019	24.00	73,12	73,12	0,00	65,27	65,12	0,15														0,02
27.08.2019	24.00	71,36	71,36	0,00	64,93	64,78	0,15														0,02
28.08.2019	24.00	70,38	70,38	0,00	65,06	64,91	0,15														0,02
29.08.2019	24.00	70,64	70,64	0,00	64,95	64,80	0,15														0,02
30.08.2019	24.00	69,93	69,93	0,00	64,50	64,35	0,15														0,02
31.08.2019	24.00	68,69	68,69	0,00	64,31	64,16	0,15														0,02
01.09.2019	24.00	68,68	68,68	0,00	64,72	64,56	0,16														0,02
02.09.2019	24.00	65,93	65,93	0,00	64,31	64,14	0,17														0,02
03.09.2019	24.00	67,15	67,15	0,00	64,06	63,91	0,15														0,02
04.09.2019	24.00	67,87	67,87	0,00	65,13	64,97	0,16														0,02
05.09.2019	24.00	67,25	67,25	0,00	64,89	64,73	0,16														0,02
06.09.2019	24.00	67,25	67,25	0,00	64,81	64,65	0,16														0,02
07.09.2019	24.00	67,20	67,20	0,00	64,82	64,65	0,17														0,02
08.09.2019	24.00	65,43	65,43	0,00	64,52	64,35	0,17														0,02
09.09.2019	24.00	62,67	62,67	0,00	64,26	64,08	0,18														0,02
10.09.2019	24.00	68,69	68,69	0,00	64,73	64,57	0,16														0,02
11.09.2019	24.00	68,69	68,69	0,00	64,73	64,57	0,16														0,02
12.09.2019	24.00	68,69	68,69	0,00	64,73	64,57	0,16														0,02
13.09.2019	24.00	68,69	68,69	0,00	64,73	64,57	0,16														0,02
14.09.2019	24.00	68,69	68,69	0,00	64,73	64,57	0,16														0,02
15.09.2019	24.00	68,69	68,69	0,00	64,73	64,57	0,16														0,02
Среднее	24.00	68,69	68,69	0,00	64,73	64,57	0,16														0,02
Итого	408.00	1167,77	1167,77	0,00																	0,34

Показаны счетчиков на момент снятия данных.

Дата, время: М1, Т; М2, Т; М3, Т; М4, Т; У3, куб.м; У4, куб.м; Уп, Т; Общ. Гкал; Тр.б, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплотенителя Узла, рассчитанный по среднему: _____
 Период превышения t2: _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: **0 °С**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): _____
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: _____
 Объем потребленного теплотенителя Узла кал: _____

Гкал
 м.куб.
 Гкал
 час
 час
 Гкал
 час

ГУП «ТЭК СПб»
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
УПРАВЛЕНИЕ НЕФЕОБНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 Представитель теплоснабжающей организации
С.Е. ПРИНЦ 23.09.2019г
ЧЕРТОВА ДОХОВА Д.Х.