Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 81, корп. 1, лит. А ИТП2**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9248.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Отопление**
Код УУТЭ: **28526**

Установленные приборы:
Вычислитель: **ВКТ-7 № 207779**
Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до:
График: **150/70**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТСП-Н
Подающий ГВС (М3)				
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Режим (схема):
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	0,2384	Qвент.=	0	Qтех.=	0	Qтех.гв=	0	Qгвс.=	0	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	0	Qгвс.ср=	0	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	71,52	Gвент.=	0	Gтех.=	0	Gтех.гв=	0	Gгвс.=	0	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,76	18,65	0,11														0,00
24.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,69	18,61	0,08														0,00
25.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,60	18,55	0,05														0,00
26.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,54	18,49	0,05														0,00
27.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,62	18,56	0,06														0,00
28.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,65	18,57	0,08														0,00
29.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,75	18,65	0,10														0,00
30.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,86	18,75	0,11														0,00
31.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,00	18,90	0,10														0,00
01.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,00	18,93	0,07														0,00
02.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,03	18,96	0,07														0,00
03.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	19,03	18,97	0,06														0,00
04.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,99	18,95	0,04														0,00
05.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,96	18,93	0,03														0,00
06.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,93	18,91	0,02														0,00
07.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,78	18,77	0,01														0,00
08.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,66	18,67	-0,01														0,00
09.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,58	18,61	-0,03														0,00
10.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,60	18,60	0,00														0,00
11.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,68	18,66	0,02														0,00
12.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,59	18,56	0,03														0,00
13.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,43	18,45	-0,02														0,00
14.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,04	18,08	-0,04														0,00
15.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,68	17,76	-0,08														0,00
Среднее	24,00		0,00	0,00	0,00	18,69	18,65	0,04														0,00
Итого	**576,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**																	0,00
																						0,00
																						0,00

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ / _____ /

Представитель теплоснабжающей организации
_____ / _____ /

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Управление приборного учета
Отделэксплуатации КУУТЭ
Отчет принят 23.09.2019г
Черногоплохова Л.Х.