

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9248.038.1** Телефон: _____
 Адрес: **Бабushкина ул, д. 81, корп. 1, лит. А ИТП2** Строит. адрес: _____
 Обслуживающая организация: _____ Телефон: _____
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** Узел учета: _____
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1*(n1-hxв)-M2*(n2-hxв)** лето: **Qгвс=M3*(n3-hxв)** Отопление: **28526**
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 207779** расходомер: **См1л=** Приборы УТЭ поверены до: **Термопреобр.: КТСП-Н** Режим (схема): **Преобр. Давления:** График: **15070**
 Подходящий трубопровод (М1) **ПРСМ-32-D** **0,2** **30** **КТСП-Н**
 Обратный трубопровод (М2) **ПРСМ-32-D** **0,2** **30** **КТСП-Н**
 Подходящий ГВС (М3) _____
 Циркуляционный ГВС (М4) _____
 Подпиточный трубопровод (Уп) _____

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:**
 Договорные нагрузки (ор. час), Гкал/час: **Qот = 0,2384** **Qгвс = 0** **Qгвс ср = 0** **Qгвс.м = 0**
 Договорные расходы (ор. сут.), Т/сут.: **Qот = 71,52** **Qгвс = 0** **Qгвс ср = 0** **Qгвс.м = 0**
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1*(n1-hxв)-M2*(n2-hxв)** лето: **Qгвс=M3*(n3-hxв)**
 Фактическое потребление за отчетный период с **16.09.2019** по **22.09.2019** **Учет отопления (ТВ-1)** **Учет ГВС (ТВ-2)**

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Учет ГВС (ТВ-2)				Общ.
			Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	
16.09.2019	24.00	*	24,17	24,65	-0,48	68,55	40,43	28,12	28,12	0,68	
17.09.2019	24,00		69,63	69,63	0,00	68,18	42,13	26,05	26,05	1,81	
18.09.2019	24,00		68,52	68,52	0,00	67,80	41,98	25,82	25,82	1,77	
19.09.2019	24,00		60,65	60,65	0,00	67,68	40,46	27,22	27,22	1,65	
20.09.2019	24,00		52,57	52,57	0,00	66,70	38,19	28,51	28,51	1,50	
21.09.2019	24,00		50,76	50,76	0,00	65,37	37,33	28,04	28,04	1,36	
22.09.2019	24,00		51,73	51,73	0,00	62,70	36,47	26,23	26,23	1,46	
Среднее	24,00		54,00	54,07	-0,07	66,71	39,57	27,14	27,14	1,46	
Итого	168,00		378,03	378,51	-0,48					10,19	

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время **М1, Т** **М2, Т** **М3, Т** **М4, Т** **Уп, Т** **Общ., Гкал** **Траб., ч**
 Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплоснабжения Визл, рассчитанный по среднему: _____
 Период превышения t2: _____
 Период превышения t2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: **0 °С**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **0 °С**
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: **10,19** Гкал
 Объем потребленной теплоснабжения Угвс изл: **0** Гкал

ГУП "ТЭК СПб"
Филиал "Энергопроект"
 Представитель территориальной организации
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ / КУУЭТЭ
УЧЕТА
ОТЧЕТ ПРИКАТ 2309 2019Г
ЧЕРНОУХОВА ДХ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)