

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖСК № 2 Невского района"**
 Адрес: **Бабушкина Ул., д. 89, корп. 1**
 Обслуживающая организация: **ТЭЦ ООО "Объединенно"**

Договор: **9000.038.1**
 Стоим. адрес: **Сентябрь 2019**
 Телефон: **151,72 м.квб.**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
 Код УЛТЗ: **12359**

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в файлах:**
 Вычислитель: **СПТ943 № 14858** расходомер: **Гм1=**
 Подающий трубопровод (М1) **ПРЭМ-40-В1** **0,1**
 Обратный трубопровод (М2) **ПРЭМ-40-В1** **0,1**
 Подающий ГВС (М3) **ПРЭМ-32-В1** **0,067**
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм: **зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв) лето: Qгвс=M3*(t3-hхв)**
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Qот.= 0,4626** Qгвс= **0**
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: **Qот.= 138,78** Qгвс= **0**
Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ							
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	У3	У4	дУ (излив)		Уподпит	Т3	Т4	Р3	Р4		
Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
16.09.2019	24.00*		177,90	157,60	20,30	71,68	71,51	0,17				20,96					20,96	21,45	21,45	71,12	71,12			1,49
17.09.2019	24.00*		169,13	151,88	17,25	70,61	65,34	5,27				20,29					20,29	20,75	20,75	70,03	70,03			2,68
18.09.2019	24.00*		175,51	153,79	21,72	69,91	46,93	22,98				21,35					21,35	21,83	21,83	69,44	69,44			5,06
20.09.2019	24.00*		162,94	142,71	20,23	69,61	44,42	25,19				20,00					20,00	20,44	20,44	69,08	69,08			5,01
21.09.2019	24.00*		156,85	136,25	20,60	68,33	42,68	25,65				20,19					20,19	20,62	20,62	68,03	68,03			4,90
22.09.2019	24.00*		151,25	131,28	20,87	66,95	41,21	25,74				20,55					20,55	20,97	20,97	66,28	66,28			4,78
Среднее	24,00		165,10	144,20	20,90	63,97	39,87	24,10				21,22					21,22	21,67	21,67	68,21	68,21			4,90
Итого	168,00		1155,73	1009,41	146,32	68,72	50,28	18,44				148,53					148,53	151,72	151,72					28,82

Показаны счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время **М1, т** **М2, т** **М3, т** **М4, т** **У3, куб.м** **У4, куб.м** **Уп, т** **Общ, Гкал** **Траб, ч**
 Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: **0 час** **Гкал**
 Объем теплоснабжения Уилл, рассчитанный по среднему: **0 час** **куб.м**
 Период расчета по договору: **0 час**
 Период превышения t2: **час**
 Корректировка на температуру холодной воды: **17,05 °С**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **26,33 Гкал**
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: **151,72 м.квб.**
 Объем потребленного теплоснабжения Уилл: **151,72 м.квб.**

ГУП "ТЭК СПб"
 Филиал "Эксплуатация" организации
 УПРАВЛЕНИЕ ГВС ОРНОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ СНАБЖЕНИЯ КУУТЗ
ОТЧЕТ ПРИНТИТ 2303 2019г
ЧЕРНОБОЖОВА ДХ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)