

**Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019**

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**  
 Адрес: **Бабушкина ул., д. 89, корп. 2, лит. Ф**  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9001.038.1**  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЭ:

Общий  
 23596

Установленные приборы: **Часовые и суточн. архивы в фаялах:**  
 Вычислитель: **ВКТ-7 № 205749**  
 Подающий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Мп)  
 Расчетный алгоритм:

расходомер:  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-32-В1  
 ПРЭМ-32-В1  
 Smln=  
 0,067  
 0,067  
 0,067

Схема подключения:  
 Приборы УУТЭ поверены до: **03.12.2021**  
 Термореобр.:  
 КТПТР-05  
 КТОПН  
 ТСПН

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

градик: **150/70**

Договорные нагрузки, Гкал/час: **Q=М1\*(t1-тхв)-М2\*(t2-тхв)** зим: **0,256**  
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: **Qот =**  
 Договорные расходы (ср.сут.), Тбрут: **Qот =** **76,8**

Qвент = **0**  
 Qтех = **0**  
 Qгвс = **0**  
 Qгвс ср = **0**  
 Qгвс ср = **0,121**  
 Qгвс ср = **0,055**  
 Qгвс ср = **22** Гкал/сут

**Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019**

Дата	Тп	НС	М1		М2		DM		T1		T2		DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)	Уходпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
			Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т																Т
16.09.2019	24.00*		117,57	107,48	10,09	71,77	71,57	0,20	8,78	10,52	10,76	10,76	71,09	70,18	0,75													0,75
17.09.2019	24.00*		112,25	105,01	7,24	70,84	62,06	8,78	10,56	10,56	10,81	10,81	11,47	10,81	1,45												1,45	
18.09.2019	24.00*		115,47	98,93	16,54	70,26	45,41	24,85	11,21	11,21	11,47	10,57	10,57	10,57	3,62												3,62	
19.09.2019	24.00*		107,20	91,82	15,38	69,80	44,51	25,29	10,37	10,37	10,57	10,57	11,17	10,57	3,40												3,40	
20.09.2019	24.00*		103,21	87,48	15,73	68,81	43,43	25,38	10,96	10,96	10,67	10,67	11,17	10,67	3,30												3,30	
21.09.2019	24.00*		101,11	85,63	15,48	66,84	42,43	24,41	10,47	10,47	10,67	10,67	11,32	10,67	3,13												3,13	
22.09.2019	24.00*		106,35	88,15	18,20	64,29	41,45	22,84	13,51	13,51	13,77	13,77	11,32	13,77	3,18												3,18	
Среднее	24.00*		109,02	94,93	14,09	68,94	50,12	18,82		11,09	11,09	11,32	11,32	11,32	2,69												2,69	
Итого	168,00		763,16	664,50	98,66					77,60	77,60	79,22	79,22	79,22	18,83												18,83	

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время: **М1, Т** **М2, Т** **М3, Т** **М4, Т** **В3, куб.м** **В4, куб.м** **Вп, Т** **Qобщ, Гкал** **Траб, ч**

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Уилл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
**Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):**  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, **17,15** Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл. **79,22** м.куб

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации  
**ГУП "ТЭК СПб"**  
**Филиал "Энергосбыт"**  
**УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОТОВАРНОГО**  
**ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ**  
**ОТЧЕТ ПРИН. ЧТ 23.09.2019г**  
**ЧЕРТОНОДЛОХОВА ДХ**  
 \_\_\_\_\_