Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Бабушкина ул, д. 95, корп. 1, лит. Ю**
Обслуживающая организация:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9004.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **12358**

Установленные приборы:
Вычислитель: **СПТ943 № 14915**

Часовые и суточн. архивы в файлах:
Приборы УУТЭ поверены до: **20.12.2021**

Режим (схема): **ОП: СП-0; МП: СП-0;**
Преобр.давления:

график: **150/70**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)	ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)				
Подпиточный трубопровод (Vп)				

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,4716**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,1965**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,0893**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**141,48**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**35,72**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00	*	111,49	96,80	14,69	70,69	71,04	-0,35			13,88		13,88	14,20		14,20		70,72				0,98
24.08.2019	24,00	*	113,86	96,46	17,40	70,03	70,38	-0,35			16,55		16,55	16,92		16,92		70,15				1,16
25.08.2019	24,00	*	114,61	96,15	18,46	70,47	70,79	-0,32			17,59		17,59	18,00		18,00		70,77				1,25
26.08.2019	24,00	*	114,27	96,24	18,03	70,77	71,12	-0,35			17,23		17,23	17,63		17,63		70,96				1,22
27.08.2019	24,00	*	112,72	96,52	16,20	70,33	70,67	-0,34			15,46		15,46	15,82		15,82		70,49				1,09
28.08.2019	24,00	*	112,27	96,50	15,77	69,92	70,26	-0,34			15,05		15,05	15,39		15,39		70,05				1,05
29.08.2019	24,00	*	113,92	95,69	18,23	69,99	70,35	-0,36			17,43		17,43	17,83		17,83		70,27				1,23
30.08.2019	24,00	*	127,63	110,86	16,77	70,43	70,82	-0,39			15,85		15,85	16,21		16,21		70,59				1,12
31.08.2019	24,00	*	141,69	124,27	17,42	70,80	71,27	-0,47			16,34		16,34	16,71		16,71		70,85				1,16
01.09.2019	24,00	*	140,81	123,42	17,39	71,13	71,55	-0,42			16,35		16,35	16,73		16,73		71,28				1,17
02.09.2019	24,00	*	140,06	123,10	16,96	70,77	71,17	-0,40			15,95		15,95	16,32		16,32		70,96				1,13
03.09.2019	24,00	*	139,64	122,53	17,11	70,97	71,39	-0,42			16,12		16,12	16,50		16,50		71,17				1,15
04.09.2019	24,00	*	140,97	123,30	17,67	70,82	71,23	-0,41			16,61		16,61	17,00		17,00		70,93				1,18
05.09.2019	24,00	*	140,53	122,80	17,73	70,26	70,69	-0,43			16,70		16,70	17,08		17,08		70,35				1,18
06.09.2019	24,00	*	139,61	121,65	17,96	70,12	70,55	-0,43			16,93		16,93	17,31		17,31		70,32				1,19
07.09.2019	24,00	*	141,15	122,93	18,22	70,71	71,16	-0,45			17,15		17,15	17,55		17,55		70,84				1,22
08.09.2019	24,00	*	137,47	119,13	18,34	70,42	70,79	-0,37			17,34		17,34	17,73		17,73		70,65				1,22
09.09.2019	24,00	*	139,29	120,11	19,18	70,04	70,40	-0,36			18,15		18,15	18,56		18,56		70,30				1,28
10.09.2019	24,00	*	140,12	122,23	17,89	71,33	71,77	-0,44			16,88		16,88	17,28		17,28		71,41				1,21
11.09.2019	24,00	*	139,96	122,26	17,70	70,97	71,42	-0,45			16,70		16,70	17,09		17,09		71,17				1,19
12.09.2019	24,00	*	139,80	123,06	16,74	70,82	71,29	-0,47			15,74		15,74	16,11		16,11		71,00				1,12
13.09.2019	24,00	*	141,41	123,10	18,31	70,24	70,67	-0,43			17,27		17,27	17,66		17,66		70,59				1,22
14.09.2019	24,00	*	141,46	121,20	20,26	70,75	71,20	-0,45			19,20		19,20	19,65		19,65		70,84				1,36
15.09.2019	24,00	*	137,19	116,93	20,26	70,92	71,34	-0,42			19,23		19,23	19,67		19,67		71,03				1,37
Среднее	24,00		131,75	114,05	17,70	70,57	70,97	-0,40			16,74		16,74	17,12		17,12		70,74				1,19
Итого	**576,00**		**3161,93**	**2737,24**	**424,69**						**401,70**		**401,70**	**410,95**		**410,95**						**28,45**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,05** °C **6,85** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **21,6** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **410,95** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/ /

Представитель теплоснабжающей организации
/ /

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОВОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л.Х.