

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул., д. 97, корп. 2, лит. Р
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 9006.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 24310

График: 15070

2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер:

Смлп=

Схема подключения:
 Приборы УУТЗ поверены до:

Термопреобр.:

Вычислитель: ВКТ-7 № 206917
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Мп)
 Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)

Qот = 0,256

Qвент = 0

Qтех = 0

Qтеп.гв.ср = 0

Qтеп.гв.ср = 0,1034

Qтеп.гв.ср = 0

Qтеп.ср = 0,047

Qтеп.ср = 18,8

Грвс.м =

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср.сут.), т/сут.:

Qот = 76,8

Qвент = 0

Qтех = 0

Qтеп.гв.ср = 0

Qтеп.гв.ср = 0

Qтеп.гв.ср = 0

Qтеп.ср = 18,8

Грвс.м =

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата	Тп час	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал																		
			М1 Т	М2 Т	DM Т	Т1 °С	Т2 °С	DT °С	Р1 кгс/см2	Р2 кгс/см2		М3 Т	М4 Т	В3 М3	В4 М3	dv(излив) М3	Уходит М3	Т3 °С	Т4 °С	Р3 кгс/см2	Р4 кгс/см2								
16.09.2019	24.00		91,44	80,44	11,00	71,72	71,39	0,33			10,45	10,68	10,68				71,00												
17.09.2019	24.00	*	87,02	75,42	11,60	70,79	70,43	0,36			11,03	11,27	11,27				70,15												
18.09.2019	24.00		88,23	76,47	11,76	70,18	69,82	0,36			11,11	11,36	11,36				69,68												
19.09.2019	24.00	*	81,52	70,44	11,08	69,74	67,33	2,41			10,84	11,08	11,08				69,10												
20.09.2019	24.00		78,14	65,94	12,20	68,70	42,57	26,13			11,40	11,64	11,64				68,44												
21.09.2019	24.00		76,30	64,08	12,22	66,80	41,51	25,29			11,09	11,30	11,30				65,99												
22.09.2019	24.00		79,48	64,92	14,56	64,23	39,98	24,25			13,46	13,70	13,70				63,82												
Итого	168.00		83,16	71,10	12,06	68,88	56,15	12,73			79,38	81,03	81,03				68,31												
Показания счетчиков на момент снятия данных:			М1, т			М2, т			М3, т			М4, т			V3, куб.м			V4, куб.м			Vп, т			Qобщ, Гкал			Траб, ч		

Количество тепловой энергии ООО, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Визл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения Ц:

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии ООО:
 Объем потребленного теплоносителя Утеп. изл.

17,05 °С

10,26 Гкал

81,03 м.куб

0 час

0 час

0 час

1,44 Гкал

ГУП "ТЭК СПб"
 Представитель теплообслуживающей организации
 ОЛЕНА СЕРГЕЕВНА КУТУЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019Г
 ЧЕРТОНОВА ДХ

Handwritten signature