

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Бабушкина ул. д. 99, лит. И
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховозэнерго"

Договор: 9005.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 23598

График: 150/70

Установленные приборы:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205811
 Подающий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Распределительный ГВС (М5)
 Расчетный алгоритм:

Средние и срочн. архивы в файлах:
 расходомер:
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-32-В1
 ПРЭМ-20-В1

Приборы УУТЗ поверены до:
 30
 30
 12

Режим (схема):
 Преобр. Давления:
 2-х трубная схема

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.): т/сут.

Qот = 0,256
 Qонт = 0
 Qгвс = 0
 Qгвс ср = 0
 Qгвс ср = 0,1078
 Qгвс ср = 0,049
 Qгвс ср = 19,6

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Тп	НС	Учет ГВС (ТВ-1)		Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019		Контроль ГВС (ТВ-2)		Т3	Т4	P3	P4	Qобш
			Т	Т	Т	Т	Т	Т					
23.08.2019	24.00		107,72	99,14	8,58	72,00	71,80	0,20	110,26	101,46	8,80	8,80	0,64
24.08.2019	24.00		106,90	98,34	8,56	71,26	71,07	0,19	109,38	100,61	8,77	8,77	0,64
25.08.2019	24.00		106,40	96,37	10,03	71,76	71,54	0,22	108,90	98,63	10,27	10,27	0,64
26.08.2019	24.00		106,35	97,20	9,15	72,06	71,86	0,20	108,88	99,53	9,35	9,35	0,64
27.08.2019	24.00		106,54	97,56	8,98	71,59	71,39	0,20	109,05	99,86	9,19	9,19	0,68
28.08.2019	24.00		106,49	96,83	9,66	71,16	70,97	0,19	108,96	99,09	9,87	9,87	0,71
29.08.2019	24.00		105,20	96,23	8,97	71,28	71,06	0,22	107,64	98,45	9,19	9,19	0,66
30.08.2019	24.00		133,80	124,73	9,07	71,73	71,59	0,14	136,95	127,66	9,29	9,29	0,67
31.08.2019	24.00		151,61	142,30	9,31	72,04	71,94	0,10	155,20	145,65	9,55	9,55	0,62
01.09.2019	24.00		146,69	137,30	9,39	72,26	72,14	0,12	144,16	135,20	9,58	9,58	0,69
02.09.2019	24.00		140,83	132,09	8,74	72,02	71,89	0,13	150,16	140,58	9,58	9,58	0,70
03.09.2019	24.00		141,04	132,71	8,33	72,14	72,01	0,13	144,35	135,85	8,50	8,50	0,65
04.09.2019	24.00		142,76	133,99	8,77	71,99	71,86	0,13	146,12	137,13	8,99	8,99	0,62
05.09.2019	24.00		146,84	137,67	9,17	71,44	71,33	0,11	148,57	139,53	9,04	9,04	0,65
06.09.2019	24.00		145,19	136,37	8,82	71,32	71,20	0,12	146,12	137,13	8,99	8,99	0,68
07.09.2019	24.00		143,50	134,24	9,26	72,03	71,90	0,13	148,57	139,53	9,04	9,04	0,65
08.09.2019	24.00		138,01	127,00	11,01	71,56	71,41	0,15	141,23	130,00	11,23	11,23	0,69
09.09.2019	24.00		139,32	129,76	9,56	71,37	71,24	0,13	142,54	132,78	9,76	9,76	0,81
10.09.2019	24.00		140,72	131,08	9,64	72,53	72,41	0,12	144,08	134,24	9,84	9,84	0,71
11.09.2019	24.00		140,62	132,72	7,90	72,17	72,05	0,12	143,94	135,88	8,06	8,06	0,72
12.09.2019	24.00		142,67	133,48	9,19	72,03	71,91	0,14	146,03	136,64	9,39	9,39	0,59
13.09.2019	24.00		143,18	134,56	8,62	71,52	71,38	0,14	146,03	136,64	8,83	8,83	0,69
14.09.2019	24.00		140,71	130,70	10,01	72,02	71,90	0,12	144,04	133,79	10,25	10,25	0,64
15.09.2019	24.00		134,77	124,29	10,48	72,27	72,13	0,14	137,99	127,27	10,72	10,72	0,74
Среднее	24.00		131,58	122,36	9,22	71,81	71,67	0,15	134,67	125,24	9,43	9,43	0,78
Итого	576,00		3157,86	2936,66	221,20				3232,14	3005,85	226,29		16,42

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Qобш, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобш, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Уизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Объем превышения Ц:

0 час
 0 час
 0 час

Гкал
 куб.м

17,05 °C
 12,65 Гкал
 226,29 м.куб.

3,77 Гкал

Филиал "ТЭЦ № 2 Невского района"
 Управление приборного учета
 Отдел эксплуатации КУУТЗ

Отчет Представитель теплонабжающей организации
 Чертополохова Д.Х. 23.09.2019г.