Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

бонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
дрес: **Бабушкина ул, д. 99, лит. И**
бслуживающая организация:
точник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"**

Договор: **9005.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **23598**

тановленные приборы:
числитель: **ВКТ-7 № 205811**

Часовые и суточн. архивы в файлах:

Приборы УУТЭ поверены до:

Режим (схема):
Преобр.давления:

график: **150/70**

	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
дающий трубопровод (М1)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
братный трубопровод (М2)	ПРЭМ-32-В1	0,067	30	КТСП-Н
дающий ГВС (М3)	ПРЭМ-20-В1	0,027	12	КТСП-Н
ркуляционный ГВС (М4)				
дпиточный трубопровод (Vп)				

счетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

говорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,256** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0,1078**
говорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0,049**
говорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **76,8** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **19,6** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Гкал
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	
.09.2019	24,00		138,38	128,37	10,01	71,46	71,33	0,13						141,59	131,34	10,25						0,73
.09.2019	24,00		128,27	117,98	10,29	70,46	70,33	0,13						131,19	120,67	10,52						0,74
.09.2019	24,00		125,44	113,42	12,02	69,83	69,67	0,16						128,24	115,96	12,28						0,86
.09.2019	24,00		114,84	103,24	11,60	69,40	66,52	2,88						117,37	105,37	12,00						1,11
.09.2019	24,00		110,49	99,74	10,75	68,26	60,56	7,70						112,88	101,48	11,40						1,51
.09.2019	24,00		104,06	92,69	11,37	66,52	59,06	7,46						106,20	94,22	11,98						1,45
.09.2019	24,00		104,42	90,67	13,75	63,86	56,55	7,31						106,42	92,04	14,38						1,54
днее	24,00		117,99	106,59	11,40	68,54	64,86	3,68						120,56	108,73	11,83						1,13
то	**168,00**		**825,90**	**746,11**	**79,79**									**843,89**	**761,08**	**82,81**						**7,94**

зания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

нество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
м теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
од расчета по договору: час
од превышения t2:
ектировка на температуру холодной воды **17,05** °C **1,36** Гкал
к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
нество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **6,58** Гкал
м потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **82,81** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТ
ОТДЕЛЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 09 201
ЧЕРТОПОЛОХОВА ЛХ