

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 24, лит. М ИТП2  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Договор: 10023.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УЛТЭ:

Общий  
 24439

Установленные приборы: ВКГ-7 № 208259  
 Вычислитель: ВКГ-7 № 208259  
 Подводящий трубопровод (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подводящий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Часовые и суточн. архивы в файлах:  
 расходомер:  
 Схема подключения:  
 Прибор УЛТЭ поверены до:

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

График: 150/70

Расчетный алгоритм:  
 $Q = M1 \cdot (t1 - tух) - M2 \cdot (t2 - tух)$   
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час:  
 Договорные нагрузки (гр.час), Гкал/час:  
 Договорные расходы (гр.сут.), т/сут.:

знака:

$Q_{от} = 0,559$   
 $Q_{теп} = 0$   
 $Q_{гвс} = M3 \cdot (t3 - tух)$   
 лето:

Qтеп = 0

Qгвс = 0

Qгвс = 0

Qгвс ср = 0,1418

Gтеп = 167,7

Gтеп гвс = 0

Gгвс = 56,72

Gгвс.м =

Учет отопления (ТВ-1) Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Контроль ГВС (ТВ-2)

Дата	Ти	НС	M1		M2		DM		T1		T2		dT		P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dv (излив)		Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ	
			Т	°C	Т	°C	Т	°C	Т	°C	М3	М3	°C	°C								кг/см2	кг/см2							Гкал
16.09.2019	24.00		90,40	77,58	12,82	69,20	59,17	10,03	6,80	4,90	92,41	78,88	13,53	12,76	1,67							0	0	0,1418	56,72					1,67
17.09.2019	24.00		85,40	73,70	11,70	68,26	46,63	21,63	6,80	4,90	87,24	74,48	12,41	12,41	2,40							0	0	0,1418	56,72				2,40	
18.09.2019	24.00		89,35	78,05	11,30	67,66	47,17	20,49	6,80	4,90	91,26	78,85	12,41	12,54	2,33							0	0	0,1418	56,72				2,33	
19.09.2019	24.00		86,11	74,62	11,49	67,12	46,32	20,80	6,80	4,90	87,89	75,35	12,54	12,98	2,29							0	0	0,1418	56,72				2,29	
20.09.2019	24.00		83,32	71,30	12,02	65,97	44,95	21,02	6,80	4,90	84,99	72,01	12,98	12,06	2,15							0	0	0,1418	56,72				2,15	
21.09.2019	24.00		80,87	69,66	11,21	64,26	43,80	20,46	6,80	4,90	82,40	70,34	12,06	13,13	2,21							0	0	0,1418	56,72				2,21	
22.09.2019	24.00		86,31	71,58	14,73	61,86	42,69	19,17	6,80	4,90	87,86	74,59	13,13	13,13	2,21							0	0	0,1418	56,72				2,21	
Среднее	24,00		85,97	73,78	12,18	66,33	47,25	19,09	6,80	4,90	87,72	74,59	13,13	13,13	2,21							0	0	0,1418	56,72				2,21	
Итого	168,00		601,76	516,49	85,27																	614,05	522,11	91,94					15,50	

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабжения Упл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения Ц:

корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету на приборам учета (с учетом корректировок): 17,05 °C  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 14,05 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабжения Уплс изл: 91,94 м.куб.

0 час  
 0 час  
 0 час

1,45 Гкал  
 Гкал  
 куб.м

Представитель теплоснабжающей организации  
**ГУП "ТЭК СПб"**  
**ФИЛИАЛ "ЭНЕРГОСБЫТ"**  
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА  
 ОДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ  
**ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г**  
**ЧЕРНОПОДОХОВА ДХ**

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

*[Handwritten signature]*