Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2019

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10026.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы:
Вычислитель: ВКТ-7 № 205779
Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-0919.txt
Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	

Приборы УУТЭ поверены до _____
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: КТСП-Н
Термопреобр.: ТСП-Н
Термопреобр.:
Термопреобр.:

Txв, гр.С= 17,05
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв) лето: Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)									Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
23.08.19	24,00	-	4,67	2,37	2,30	72,01	65,07	6,94	7,00	5,00	0,00	7,01	-	-	7,19	-	7,19	-	69,13	-	0,49			0,19
24.08.19	24,00	-	4,67	2,68	1,99	71,19	64,13	7,06	7,00	5,00	0,00	7,32	-	-	7,48	-	7,48	-	68,04	-	0,50			0,16
25.08.19	24,00	-	4,99	3,71	1,28	71,83	65,45	6,38	7,00	5,00	0,00	8,66	-	-	8,84	-	8,84	-	68,73	-	0,60			0,12
26.08.19	24,00	-	5,01	3,38	1,63	72,00	65,43	6,57	7,00	5,00	0,00	8,43	-	-	8,62	-	8,62	-	69,05	-	0,58			0,14
27.08.19	24,00	-	5,17	2,68	2,49	71,61	64,95	6,66	7,00	5,00	0,00	7,88	-	-	8,05	-	8,05	-	68,99	-	0,55			0,20
28.08.19	24,00	-	4,79	2,85	1,94	71,12	64,80	6,32	7,00	5,00	0,00	7,58	-	-	7,75	-	7,75	-	68,38	-	0,52			0,16
29.08.19	24,00	-	5,27	3,20	2,07	71,38	64,80	6,58	7,00	5,00	0,00	8,50	-	-	8,69	-	8,69	-	68,59	-	0,59			0,17
30.08.19	24,00	-	5,67	1,87	3,80	71,70	64,95	6,75	7,00	5,00	0,00	7,44	-	-	7,62	-	7,62	-	69,82	-	0,52			0,29
31.08.19	24,00	-	6,40	2,15	4,25	71,88	65,05	6,83	7,00	5,00	0,00	8,56	-	-	8,76	-	8,76	-	69,92	-	0,60			0,32
01.09.19	24,00	-	6,27	2,30	3,97	72,22	65,10	7,12	7,00	5,00	0,00	8,35	-	-	8,54	-	8,54	-	70,28	-	0,59			0,30
02.09.19	24,00	-	5,81	1,67	4,14	71,94	64,03	7,91	7,00	5,00	0,00	7,40	-	-	7,57	-	7,57	-	70,12	-	0,52			0,31
03.09.19	24,00	-	5,76	2,19	3,57	72,01	64,77	7,24	7,00	5,00	0,00	7,67	-	-	7,84	-	7,84	-	69,85	-	0,53			0,27
04.09.19	24,00	-	5,62	1,82	3,80	71,79	64,43	7,36	7,00	5,00	0,00	7,33	-	-	7,50	-	7,50	-	69,61	-	0,51			0,29
05.09.19	24,00	-	5,64	1,84	3,80	71,18	64,08	7,10	7,00	5,00	0,00	7,36	-	-	7,52	-	7,52	-	69,15	-	0,51			0,28
06.09.19	24,00	-	5,81	1,83	3,98	71,28	64,87	6,41	7,00	5,00	0,00	7,66	-	-	7,85	-	7,85	-	69,21	-	0,53			0,29
07.09.19	24,00	-	5,83	2,14	3,69	71,73	64,14	7,59	7,00	5,00	0,00	7,72	-	-	7,90	-	7,90	-	69,57	-	0,54			0,28
08.09.19	24,00	-	5,77	1,95	3,82	71,36	65,33	6,03	7,00	5,00	0,00	7,74	-	-	7,91	-	7,91	-	69,42	-	0,54			0,29
09.09.19	24,00	-	6,05	2,53	3,52	71,51	65,99	5,52	7,00	5,00	0,00	8,56	-	-	8,77	-	8,77	-	69,38	-	0,59			0,27
10.09.19	23,00	-	4,55	3,07	1,48	72,08	66,21	5,87	7,00	5,00	0,00	7,61	-	-	7,80	-	7,80	-	69,63	-	0,53			0,13
11.09.19	24,00	-	4,35	3,44	0,91	71,69	66,51	5,18	7,00	5,00	0,00	7,75	-	-	7,90	-	7,90	-	68,75	-	0,53			0,09
12.09.19	24,00	-	4,40	3,93	0,47	71,53	66,59	4,94	7,00	5,00	0,00	8,38	-	-	8,56	-	8,56	-	68,65	-	0,57			0,06
13.09.19	24,00	-	4,14	4,83	-0,69	71,14	66,69	4,45	7,00	5,00	0,00	7,40	-	-	7,57	-	7,57	-	68,32	-	0,50			-0,03
14.09.19	24,00	-	4,22	3,17	1,05	71,22	65,82	5,40	7,00	5,00	0,00	7,31	-	-	7,47	-	7,47	-	68,26	-	0,50			0,09
15.09.19	24,00	-	4,10	5,45	-1,35	71,63	67,11	4,52	7,00	5,00	0,00	9,59	-	-	9,79	-	9,79	-	68,36	-	0,66			-0,06
Среднее	23,96	-	5,21	2,79	2,41	71,63	65,26	6,36	7,00	5,00	-	7,88	-	-	8,06	-	8,06	-	69,13	-	0,55	-	-	0,19
Итого	575,00		124,96	67,05	57,91						0,00	189,21	0,00	0,00	193,49	0,00	193,49	0,00			13,09	0,00	0,00	4,60

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	23.08.19 14:00	44030,89	38686,70	5295,04	-	5431,07	-	1272,87	-	-
	20.09.19 10:00	44459,60	39017,47	5525,44	-	5666,43	-	1286,74	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,05 °C = -3,23 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок ~~1,38~~ Гкал; 9,86
Итого по приборам учета: с учетом корректировок 193,49 куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 09 2019 г
ЧЕРГОПОЛОХОВА ЛХ

Общество с ограниченной ответственностью «Жилкомсервис № 2 Петроградского района» Санкт-Петербург