Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2019

Абонент: ЖКС2 Невского Района
Адрес: г. Санкт-Петербург, Бульвар Красных Зорь 14 / СЦО+ГВС
Обслуживающая организация: ООО "ИнфраХит Монтаж"
Источник Обуховский з-д

Договор: 10026.038.1
Строит.Адрес: Бульвар Красных Зорь 14
Телефон: (812) 313-47-06
Схема подключения: Двухтрубная

Телефон:

Узел учета: СЦО+ГВС
Код УУТЭ:
Рассматривать совместно с УУТЭ:
график: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: ВКТ7-205779-ч(с)-0919.txt
Вычислитель: ВКТ-7 № 205779 Режим (схема): 3001

Подающ.тр.(М1):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
Обратн.тр.(М2):	расходомер: ПРЭМ 32	Gmin= 0,067	Gmax= 30	Термопреобр.: КТСП-Н
тр-д. ГВС(М3):	расходомер: ПРЭМ 20	Gmin= 0,027	Gmax= 12	Термопреобр.: ТСП-Н
тр.цирк.ГВС(М4):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
тр.подпитки(V5):	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:

Приборы УУТЭ поверены до _____

Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:
Преобр.давления:

Тхв, гр.С= 17,05

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот=0,23 Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=0,0858
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср= 0,039
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот=69,36 Gвент.=0 Gтех.пот.=0 Gгвс=15,6

Фактическое потребление за предыдущий отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)									Учет ГВС (ТВ-2)										Контрольные данные		Общее теплопотр-е
			M1,	M2,	dM,	T1,	T2,	dT,	P1	P2	Qотопл	M3,	M4,	dM,	V3	V4	dVгвс	Vподп	T3,	T4,	Qгвс общ.	Qгвс изл.	Qтех.гвс	Q общ.
	час		т	т	т	C	C	C	гк/см2	гк/см2	Гкал	т	т	т	м.куб	м.куб.	м.куб.	м.куб	C	C	Гкал	Гкал	Гкал.	Гкал.
16.09.19	24,00	-	33,56	28,58	4,98	71,88	49,81	22,07	7,00	5,00	0,32	11,30	-	-	11,48	-	11,48	-	59,92	-	0,68			0,99
17.09.19	24,00	-	78,16	68,21	9,95	71,35	45,84	25,51	7,00	5,00	1,92	9,09	-	-	9,25	-	9,25	-	57,70	-	0,53			2,45
18.09.19	24,00	-	82,87	71,77	11,10	70,65	46,46	24,19	7,00	5,00	1,93	10,26	-	-	10,45	-	10,45	-	57,95	-	0,59			2,52
19.09.19	24,00	-	79,64	67,89	11,75	70,18	45,70	24,48	7,00	5,00	1,87	11,00	-	-	11,19	-	11,19	-	55,88	-	0,62			2,49
20.09.19	24,00	-	76,65	64,56	12,09	69,19	44,31	24,88	7,00	5,00	1,82	11,38	-	-	11,54	-	11,54	-	54,55	-	0,62			2,45
21.09.19	24,00	-	75,09	62,64	12,45	67,18	43,34	23,84	7,00	5,00	1,71	11,79	-	-	11,97	-	11,97	-	52,80	-	0,62			2,33
22.09.19	24,00	-	78,07	64,32	13,75	64,60	42,25	22,35	7,00	5,00	1,68	12,98	-	-	13,15	-	13,15	-	50,20	-	0,65			2,33
Среднее	24,00	-	72,01	61,14	10,87	69,29	45,39	23,90	7,00	5,00	1,61	11,11	-	-	11,29	-	11,29	-	55,57	-	0,62	-	-	2,22
Итого	168,00		504,04	427,97	76,07						11,25	77,80	0,00	0,00	79,03	0,00	79,03	0,00			4,31	0,00	0,00	15,55

19,43

Показания счетчиков на момент снятия данных:	Дата, время	M1(т)	M2(т)	M3(т)	M4(т)	V3(м3)	V4(м3)	Q СЦО (Гкал)	Q ГВС (Гкал)	Траб, ч
	20.09.19 10:00	44459,60	39017,47	5525,44	-	5666,43	-	1286,74	-	-
	23.09.19 09:00	44686,75	39206,31	5561,64	-	5703,13	-	1293,75	-	-

Период расчета по среднему: суток;
Количество тепловой энергии, рассчитанное по среднему: Гкал;
Объём теплоносителя, рассчитанный по среднему куб.м;
Период расчета по договору:
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды 17,05 °C = -1,33 Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **14,23** Гкал;
Итого по приборам учета: с учетом корректировок **79,03** куб.м.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

печать потребителя

печать энергосбыта

ГУП «ТЭК СПб»
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23 09 2019г
ЧЕРТОПОЛОХОВА ЛХ