

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Красных Зорь б-р, д. 24, лит. М И П П 1  
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергет"

Договор: 10023.038.1  
 Строчит адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: 24439  
 Код УТЭ:

Источники: Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Выходные приборы: ВКТ-7 № 207249 расходомер:  
 Поддошки трубопровода (М1)  
 Обратный трубопровод (М2)  
 Подающий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(t1-hxв)-M2\*(t2-hxв)  
 лето: Qтвс=M3\*(t3-hxв)

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УТЭ поверены до: Термопреобр.:

Режим (схема): Преобр. давления:

График: 15070

Договорные нагрузки (ср. час): Кал/час: Qот = 0,559 Qтвс = 0 Qгвс ср = 0,312  
 Договорные расходы (ср. сут.): Гб/сут: Gот = 167,7 Gтвс ср = 0,1418 Gгвс ср = 56,72  
 Gтвс ср = 0,1418 Gгвс ср = 56,72

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019				Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ							
			М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	В3		В4	ΔV (излив)	Удлит	Т3	Т4	Р3	Р4
час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Кал	
16.09.2019	24.00	*	86,05	68,53	17,52	69,99	56,49	13,50		14,38		14,38		14,69		14,69	69,53					2,16
17.09.2019	24.00	*	82,85	65,07	17,78	69,08	40,87	28,21		15,13		15,13		15,45		15,45	68,63					3,07
18.09.2019	24.00	*	87,23	68,47	18,76	68,48	41,15	27,33		15,64		15,64		15,98		15,98	68,17					3,16
19.09.2019	24.00	*	83,88	65,80	18,08	67,92	39,73	28,19		15,24		15,24		15,53		15,53	67,52					3,08
20.09.2019	24.00	*	81,12	63,14	17,98	66,84	38,40	28,44		15,14		15,14		15,46		15,46	66,71					3,00
21.09.2019	24.00	*	79,82	62,01	17,81	65,01	37,28	27,73		15,17		15,17		15,46		15,46	64,52					2,88
22.09.2019	24.00	*	84,50	64,15	20,35	62,63	36,77	25,86		17,66		17,66		17,96		17,96	62,36					2,93
Среднее	24.00	*	83,64	65,31	18,33	67,14	41,53	25,61		15,48		15,48		15,79		15,79	66,78					2,90
Итого	168,00		585,45	457,17	128,28					108,36		108,36		110,53		110,53						20,28

Показатели счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время М1, т М2, т М3, т М4, т V3, куб.м V4, куб.м Vл, т Qобщ, Ккал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час Кал  
 Период, расчет по договору: 0 час куб.м  
 Период, превышения Δ: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,05 °С 2,19 Ккал  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 18,09 Ккал  
 Объем потребленного теплоносителя Vизл изл, 110,53 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 \_\_\_\_\_

ГУП «ТЭК СПб»  
 ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»  
 УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г  
 ЧЕРГОПОДОХОВА ДХ

*Handwritten signature*