

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Елизарова пр-кт, д. 11
 Обслуживающая организация: котельная 1 Невская

Договор: 8712.038-1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Код УУТЗ:

Отопление: 23540

График: 147/71

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207162
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: 2-х-трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: 03.12.2021
 Термомреобр.: КТСПН
 КТСПН
 KTC/CM2
 KTC/CM2
 KTC/CM2
 KTC/CM2

Режим (схема): ОП: СИ-1 КТЗ-1 ФРТ-1;
 Преобр. Давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hxb)-M2*(h2-hxb)
 Qтеп=0 Qгвс=M3*(h3-hxb)
 Qтеп.гвс=0 Qгвс.ср=0 Qгвс.м=0

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,2373 Qтеп.= 0 Qгвс.= 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот.= 74,9368 Qтеп.= 0 Qгвс.= 0
 Договорные расходы (ср. сут.), Гкал/сут.: Qот.= 0 Qгвс.= 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Общ. Гкал		
			М1	М2	ΔТ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔТ	Уплотит	Т3	Т4		Р3	Р4
Час	Т	Т	°С	°С	°С	°С	Кгс/см2	Кгс/см2	Т	Т	°С	М3	М3	М3	°С	°С	Кгс/см2	Кгс/см2	
16.09.2019	24.00*	0,00	18,26	18,05	0,21														
17.09.2019	24.00*	0,20	16,94	17,17	-0,23														
18.09.2019	*																		
19.09.2019	24.00*	47,51	47,51	0,00	59,39	40,76	18,63												0,88
20.09.2019	24.00*	129,52	129,52	-0,01	63,29	55,83	7,46												0,97
21.09.2019	24.00*	109,64	109,60	0,04	62,75	55,15	7,60												0,94
22.09.2019	24.00*	111,65	111,58	0,07	63,86	55,66	8,20												0,92
Среднее	24,00	66,42	66,37	0,05	47,41	40,44	6,98												0,60
Итого	144,00	398,52	398,22	0,30															3,61
Показаны счетчики на момент снятия данных:			М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, Т	Общ, Гкал	Траб, ч								

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему: 24 час
 Объем теплоснабителя Упл, рассчитанный по среднему: 24 час
 Период превышения t2: час
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 4,51 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Упл: м.куб. 0,9 куб.м

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации
 Филиал «Энергосбыт»
 УПРАВЛЕНИЕ ГГ «ГОРНОГО УЧЕТА
 ОТЕПЛЕНИЯ И ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019Г
 ЧЕРТЮЖИХОВА ДХ

сф