

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Елизарова пр-кт, д. 15, лит. А**

Договор: **8804.038-1**
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Общий
 12027

Обслуживающая организация:

Схема подключения:

2-х трубная схема

Режим (схема):
 Преобр. Давления:

ОП: СП-0; МП: СП-0;

График: 147/71

Установленные приборы: **Часовые и суточ. архивы в файлах:**
 Вычислитель: **СПТ943 № 15150** расходомер:
 Подающий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-В1
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-В1
 Подающий ГВС (М3) ПРЭМ-32-В1
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Приборы УУТЗ поверены до: **25.12.2021**
 Смах= 45
 КИПТР-05
 КИПТР-05
 ТПТ 15-2

Термопреобр.:
 Стрех гвс:cf

Отех гвс:cf

Отех гвс:cf

Расчетный алгоритм: **зима:** $Q=M1*(t1-txв)-M2*(t2-txв)$ лето: $Qгвс=M3*(t3-txв)$
 Договорные нагрузки, Гкал/час: **Qот.= 0,3972** **Qгвс.= 0**
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: **Qот.= 125,432** **Qгвс.= 0**
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: **Qот.= 0** **Qгвс.= 0**
Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Qобщ					
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (мгнв)		Улодпит	T3	T4	P3	P4
	час	т	т	т	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	т	т	т	т	т	т	т	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
16.09.2019	24,00	*	51,20	38,04	13,16	66,84	45,68	21,16		13,08		13,08		13,31		13,31	61,45					2,16
17.09.2019	24,00	*	109,84	95,67	14,17	68,27	42,84	25,43		12,85		12,85		13,13		13,13	68,40					3,40
18.09.2019	24,00	*	100,21	85,29	14,92	63,48	37,76	25,72		13,70		13,70		13,95		13,95	63,46					3,14
19.09.2019	24,00	*	99,02	83,21	15,81	58,93	35,72	24,21		14,79		14,79		15,04		15,04	59,92					2,97
20.09.2019	24,00	*	110,09	96,17	13,92	62,31	38,13	24,18		12,78		12,78		13,01		13,01	62,15					3,20
21.09.2019	24,00	*	128,67	112,96	15,71	61,22	39,49	21,73		14,61		14,61		14,87		14,87	61,24					3,42
22.09.2019	24,00	*	129,60	113,23	16,37	62,18	39,68	22,50		15,48		15,48		15,77		15,77	62,28					3,57
Среднее	24,00		104,09	89,22	14,87	63,46	39,90	23,56		13,90		13,90		14,15		14,15	62,70					3,12
Итого	168,00		728,63	624,57	104,06					97,29		97,29		99,08		99,08						21,86

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время M1, т M2, т M3, т M4, т V3, куб.м V4, куб.м Vп, т Qобщ, Гкал Тгвс, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Указ, рассчитанный по среднему
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

0 час
 0 час
 15,21 °C
 20,17 Гкал
 99,08 м.куб

ГУП «ТЭК СПб»
 Филиал «Энергообслуживание»
 Представитель теплоснабжающей организации
 ОДНЭС/СПИ/КАТАЦИИ КУУТЗ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРТОНОЛХОВА ЛХ

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)