

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Елизарова пр-кт, д. 21, лит. А

Договор: 8806.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Общ. 12030
 Код УТЭ:

График: 147/71

Источник: котельная 1 Невская
 Установленные приборы: С1ПТ943 № 14860
 Вычислитель: Подходящий трубопровод (M1)
 Обратный трубопровод (M2)
 Подходящий ГВС (M3)
 Циркуляционный ГВС (M4)
 Подходящий трубопровод (Vn)
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суточ. архивы в файлах:
 расходомер: PRЭМ-40-B1
 PRЭМ-40-B1
 PRЭМ-32-B1
 Gmin= 0,1
 0,1
 0,067

2-х трубная схема
 Приборы УУТЭ поверены до: 25.12.2021
 Термометробр.: KTTПР-05
 KTTПР-05
 TTT 15-2

Режим (схема): Преобр. давления:

ОП: СП-0; МП: СП-0;

эма: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) Qвент.= 0 Qгвс.= 0 Qгвс.сп.= 0,3356
 Qот.= 0,4078 Qгвс.сп.= 0,0987 Qгвс.м.= 39,48
 Gот.= 128,779 Gвент.= 0 Gгвс.= 0 Gгвс.сп.= 4 Gгвс.м.= 39,48

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

| Дата | ТМ час | НС | Учет ГВС (ТВ-1) | | | | | | | | | | | | Контроль ГВС (ТВ-2) | | | | | | | | |
|------------|--------|----|-----------------|------|--------|-------|-------|-------|-----------|-----------|------|--------|------|--------|---------------------|---------------|------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------|-------|
| | | | M1 T | M2 T | DM T | T1 °C | T2 °C | DT °C | P1 кг/см2 | P2 кг/см2 | M3 T | M4 T | DM T | V3 M3 | V4 M3 | dv (излив) M3 | Уплотит M3 | T3 °C | T4 °C | P3 кг/см2 | P4 кг/см2 | Общ. Гкал | |
| 23.08.2019 | 24.00* | | 13,45 | 0,00 | 13,45 | 71,66 | 42,15 | 29,51 | | | | 13,77 | 0,00 | 13,77 | | | | | | | | | 0,96 |
| 24.08.2019 | 24.00* | | 12,98 | 0,00 | 12,98 | 70,97 | 41,93 | 29,04 | | | | 13,28 | 0,00 | 13,28 | | | | | | | | | 0,92 |
| 25.08.2019 | 24.00* | | 11,55 | 0,00 | 11,55 | 72,74 | 42,60 | 30,14 | | | | 11,83 | 0,00 | 11,83 | | | | | | | | | 0,84 |
| 26.08.2019 | 24.00* | | 13,30 | 0,00 | 13,30 | 71,91 | 42,30 | 29,61 | | | | 13,62 | 0,00 | 13,62 | | | | | | | | | 1,05 |
| 27.08.2019 | 24.00* | | 14,53 | 0,00 | 14,53 | 72,37 | 42,62 | 29,75 | | | | 14,88 | 0,00 | 14,88 | | | | | | | | | 1,05 |
| 28.08.2019 | 24.00* | | 14,50 | 0,00 | 14,50 | 72,15 | 42,81 | 29,34 | | | | 14,85 | 0,00 | 14,85 | | | | | | | | | 1,05 |
| 29.08.2019 | 24.00* | | 13,42 | 0,00 | 13,42 | 70,62 | 42,19 | 28,43 | | | | 13,73 | 0,00 | 13,73 | | | | | | | | | 1,01 |
| 30.08.2019 | 24.00* | | 14,07 | 0,00 | 14,07 | 71,94 | 43,49 | 28,45 | | | | 14,40 | 0,00 | 14,40 | | | | | | | | | 0,82 |
| 31.08.2019 | 24.00* | | 11,19 | 0,00 | 11,19 | 72,84 | 43,32 | 29,52 | | | | 11,46 | 0,00 | 11,46 | | | | | | | | | 0,99 |
| 01.09.2019 | 24.00* | | 13,81 | 0,00 | 13,81 | 71,80 | 43,78 | 28,02 | | | | 14,13 | 0,00 | 14,13 | | | | | | | | | 1,07 |
| 02.09.2019 | 24.00* | | 14,63 | 0,00 | 14,63 | 73,03 | 44,10 | 28,93 | | | | 14,99 | 0,00 | 14,99 | | | | | | | | | 0,94 |
| 03.09.2019 | 24.00* | | 13,10 | 0,00 | 13,10 | 72,11 | 43,35 | 28,76 | | | | 13,41 | 0,00 | 13,41 | | | | | | | | | 1,01 |
| 04.09.2019 | 24.00* | | 14,04 | 0,00 | 14,04 | 72,13 | 43,07 | 29,06 | | | | 14,37 | 0,00 | 14,37 | | | | | | | | | 1,00 |
| 05.09.2019 | 24.00* | | 13,99 | 0,00 | 13,99 | 71,60 | 43,15 | 28,45 | | | | 14,32 | 0,00 | 14,32 | | | | | | | | | 1,02 |
| 06.09.2019 | 24.00* | | 14,34 | 0,00 | 14,34 | 71,09 | 42,52 | 28,57 | | | | 14,67 | 0,00 | 14,67 | | | | | | | | | 1,09 |
| 07.09.2019 | 24.00* | | 15,68 | 0,00 | 15,68 | 69,38 | 42,39 | 26,99 | | | | 16,03 | 0,00 | 16,03 | | | | | | | | | 1,02 |
| 08.09.2019 | 24.00* | | 14,39 | 0,00 | 14,39 | 70,86 | 43,06 | 28,04 | | | | 14,72 | 0,00 | 14,72 | | | | | | | | | 1,15 |
| 09.09.2019 | 24.00* | | 16,08 | 0,00 | 16,08 | 71,74 | 43,52 | 29,31 | | | | 16,46 | 0,00 | 16,46 | | | | | | | | | 1,06 |
| 10.09.2019 | 24.00* | | 14,48 | 0,00 | 14,48 | 72,83 | 43,52 | 29,31 | | | | 14,83 | 0,00 | 14,83 | | | | | | | | | 1,09 |
| 11.09.2019 | 24.00* | | 15,03 | 0,00 | 15,03 | 72,74 | 42,68 | 30,08 | | | | 15,39 | 0,00 | 15,39 | | | | | | | | | 1,11 |
| 12.09.2019 | 24.00* | | 15,65 | 0,00 | 15,65 | 71,11 | 41,87 | 29,24 | | | | 16,01 | 0,01 | 16,00 | | | | | | | | | 1,05 |
| 13.09.2019 | 24.00* | | 14,57 | 0,01 | 14,56 | 72,02 | 42,16 | 29,86 | | | | 14,92 | 0,00 | 14,91 | | | | | | | | | 1,02 |
| 14.09.2019 | 24.00* | | 14,23 | 0,00 | 14,23 | 71,83 | 41,46 | 30,37 | | | | 14,56 | 0,00 | 14,56 | | | | | | | | | 1,20 |
| 15.09.2019 | 24.00* | | 16,84 | 0,00 | 16,84 | 71,17 | 40,13 | 31,04 | | | | 17,23 | 0,00 | 17,23 | | | | | | | | | 1,02 |
| Итого | 24.00 | | 14,16 | 0,00 | 14,16 | 71,78 | 42,64 | 29,13 | | | | 14,49 | 0,00 | 14,49 | | | | | | | | | 24,38 |
| Среднее | 576,00 | | 339,85 | 0,01 | 339,84 | | | | | | | 347,86 | 0,02 | 347,84 | | | | | | | | | |

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата, время | M1, т | M2, т | M3, т | M4, т | V3, куб.м | V4, куб.м | Vп, т | Общ. Гкал | Траб. ч |
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|
|-------------|-------|-------|-------|-------|-----------|-----------|-------|-----------|---------|

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоносителя Узлц, рассчитанный по среднему: 0 час Гкал куб.м
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 16,21 °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 5,51 Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 18,87 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общц: 347,84 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Узлц изл. 147,84 м.куб.

УПРАВЛЕНИЕ «ЭНЕРГОСБЫТ»
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУ УТЭ
 ОТЧЕТ ПРИБОРОВ УЧЕТА ЧЕРЕДОВА ДХ