

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул., д. 18, лит. Б
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Обуховаэнерго"

Договор: 9217.038.1
 Строит. адрес: Т.елефон:

Телефон:

Узел учета: 24483
 Код УТЭ:

Отопление 150/70

Установленные приборы: Выхислитель: ВКТ-7 № 208261
 Подводящий трубопровод (М1) ПРЭМ-32-D
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-32-D
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Vп)
 Расчетный алгоритм: зима

Часовые и суточные архивы в файлах:
 расходомер: Gmlp= 0,2
 ПРЭМ-32-D
 ПРЭМ-32-D
 Gmax= 30
 0,2
 30
 Термопреобр.: КТСПН
 КТСПН
 КТСПН
 2-х-трубная схема

Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв) Qот= 0,3419 Qвент= 0 Qотех= 0 Qотвс= 0
 Qотвс ср= 0
 Qотвс м= 0
 Qотвс ср= 0
 Qотвс м= 0
 Qотвс ср= 0
 Qотвс м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019
 Фактическое потребление (ТВ-1)
 Фактическое потребление (ТВ-2)

Дата	Ti час	НС	M1		M2		dM	T1 °C	T2 °C	dT °C	P1 кг/см2	P2 кг/см2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Уплнит	T3 °C	T4 °C	P3 кг/см2	P4 кг/см2	Qобщ		
			T	°C	T	°C																			T	°C
16.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	29,55	36,60	-7,05																	0,00	
17.09.2019	*																									
18.09.2019	*																									
19.09.2019	*																									
20.09.2019	23,00	*	61,00	59,77	1,23	69,37	43,30	26,07																		1,64
21.09.2019	24,00		121,03	118,61	2,42	66,35	42,00	24,35																		3,05
22.09.2019	24,00		124,56	123,07	1,49	63,79	41,20	22,59																		2,88
Среднее	23,75		77,45	76,16	1,30	57,26	40,78	16,49																		1,91
Итого	95,00		306,59	301,45	5,14																					7,57

Показание счетчиков на момент снятия данных:
 M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Qобщ, Кал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 73 час
 Объем теплоснабителя Упл, рассчитанный по среднему: 73 час
 Период превышения t2: 0 Кал
 Корректировка на температуру холодной воды: 17,05 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 16,57 Кал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: М.куб.
 Объем потребленного теплоснабителя Уплс изл. М.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 Представитель теплоснабжающей организации
 Филиал "ЭСК СПб"
 Управляющее предприятие КУУТЭ
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019
 ЧЕРТОНОЖДХОВА ИХ