Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
Адрес: **Ивановская ул, д. 19, лит. А**
Обслуживающая организация:
Источник: **котельная 2 Невская**

Договор: **9046.038.1**
Строит.адрес:
Телефон:
Схема подключения: **2-х трубная схема**

Телефон:

Узел учета: **Общий**
Код УУТЭ: **24305**
график: **149/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):

Вычислитель:	**ВКТ-7 № 205784**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:	Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
Обратный трубопровод (М2)		ПРЭМ-40-В1	0,1	45	КТСП-Н	
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-В1	0,027	12	ТСП-Н	
Циркуляционный ГВС (М4)						
Подпиточный трубопровод (Vп)						

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,4396**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0,0044**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0,002**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**133,549**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0,8**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет ГВС (ТВ-1)								Контроль ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,49	17,20	0,29			0,00		0,00	0,00		0,00		17,69				0,00
24.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,16	17,07	0,09			0,00		0,00	0,00		0,00		17,40				0,00
25.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,66	16,55	0,11			0,00		0,00	0,00		0,00		17,05				0,00
26.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,14	16,88	0,26			0,00		0,00	0,00		0,00		17,37				0,00
27.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,23	16,97	0,26			0,00		0,00	0,00		0,00		17,50				0,00
28.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,89	17,16	0,73			0,00		0,00	0,00		0,00		18,31				0,00
29.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,78	17,82	0,96			0,00		0,00	0,00		0,00		19,24				0,00
30.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,42	17,69	0,73			0,00		0,00	0,00		0,00		18,97				0,00
31.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,34	17,89	0,45			0,00		0,00	0,00		0,00		18,71				0,00
01.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,53	17,31	0,22			0,00		0,00	0,00		0,00		17,84				0,00
02.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,72	17,96	0,76			0,00		0,00	0,00		0,00		18,98				0,00
03.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,21	17,89	0,32			0,00		0,00	0,00		0,00		18,63				0,00
04.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,09	16,86	0,23			0,00		0,00	0,00		0,00		17,44				0,00
05.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,50	17,13	0,37			0,00		0,00	0,00		0,00		17,74				0,00
06.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,99	16,99	0,00			0,00		0,00	0,00		0,00		17,34				0,00
07.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,16	16,00	0,16			0,00		0,00	0,00		0,00		16,54				0,00
08.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,11	15,87	0,24			0,00		0,00	0,00		0,00		16,53				0,00
09.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,49	16,24	0,25			0,00		0,00	0,00		0,00		16,84				0,00
10.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,97	17,18	0,79			0,00		0,00	0,00		0,00		18,31				0,00
11.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	18,65	18,08	0,57			0,00		0,00	0,00		0,00		19,00				0,00
12.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	17,60	17,43	0,17			0,00		0,00	0,00		0,00		17,91				0,00
13.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,16	16,22	-0,06			0,00		0,00	0,00		0,00		16,45				0,00
14.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,46	15,28	0,18			0,00		0,00	0,00		0,00		15,69				0,00
15.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	13,04	13,23	-0,19			0,00		0,00	0,00		0,00		13,54				0,00
Среднее	24,00		0,00	0,00	0,00	17,20	16,87	0,33			0,00		0,00	0,00		0,00		17,54				0,00
Итого	**576,00**		**0,00**	**0,00**	**0,00**						**0,00**		**0,00**	**0,00**		**0,00**						**0,00**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **11,94** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **0** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **0** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
_____/_____/

ГУП ЖКС СПБ
ФИЛИАЛ «ЭНЕРГОСБЫТ»
УПРАВЛЕНИЕ ПРИБОРНОГО УЧЕТА
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ УУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРГОЦОЛОХОВА Л.Х.