

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул., д. 6, лит. А ИТП2
 Обслуживающая организация:

Договор: 90770.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЗ:

Отопление
 28881

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения:

2-х трубная схема

График: 150770

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 206913

Гшпн=

Приборы УУТЗ поверены до:

Термопреобр.:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Расходомер:

Расходомер:

Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)

расходомер:

Гшпн=

Приборы УУТЗ поверены до:

Термопреобр.:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Расходомер:

Расходомер:

Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

расходомер:

Гшпн=

Приборы УУТЗ поверены до:

Термопреобр.:

Режим (схема):
 Преобр. давления:

Расходомер:

Расходомер:

Расчетный алгоритм:

зима: Q=M1*(t1-hхв)-M2*(t2-hхв)
 Qот.= 1,3222
 Qотх.гвс= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

лето: Qгвс=M3*(t3-hхв)
 Qотх.гвс= 0
 Qотх.гвс.ср= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Договорные нагрузки, Гкал/час:
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час:
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.:

Qот.= 1,3222
 Qотх.гвс= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Qгвс=M3*(t3-hхв)
 Qотх.гвс= 0
 Qотх.гвс.ср= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Гот.= 396,66
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Гот.= 396,66
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Qгвс=M3*(t3-hхв)
 Qотх.гвс= 0
 Qотх.гвс.ср= 0
 Qгвс.ср.= 0
 Qгвс.м.= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ Гкал		
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °С	T2 °С	dT °С	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 м3	V4 м3	dV (излив) м3	Унодпит м3	T3 °С	T4 °С	P3 кгс/см2		P4 кгс/см2	
16.09.2019	12.00*		0,00	0,00	0,00	56,47	43,87	12,60															0,00
17.09.2019	12.00*		0,00	0,00	0,00	55,45	39,45	16,00															0,00
18.09.2019	12.00*		0,00	0,00	0,00	55,68	39,21	16,47															0,00
19.09.2019	12.00*		0,00	0,00	0,00	54,94	38,46	16,38															0,00
20.09.2019	12.00*		0,00	0,00	0,00	50,98	37,05	13,93															0,00
21.09.2019	24.00*		72,12	77,15	-5,03	65,56	42,07	23,49															1,76
22.09.2019	24.00		202,47	202,47	0,00	64,26	45,44	18,82															3,81
Среднее	15,43		61,02	62,14	-1,12	57,61	40,79	16,81															1,24
Итого	108,00		274,59	279,62	-5,03																		5,57

Показаны счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время M1, Т M2, Т M3, Т M4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vп, Т Qобщ, Гкал Трвб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Vизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ:
 Объем потребленного теплоснабителя Vгвс изл.

17,05 °С
 60 час
 60 час
 12,52 Гкал
 м. куб.

6,95 Гкал
 куб.м

0 Гкал

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ТУН "ТЭК СПб" филиал
 филиал теплоснабжающей организации
 УИКАЗЛЕНИЕ № 07/2019
 ОДН-ПД-КОМПЛУТАЦИИ КУ УУТЗ
 УЧЕТА
 ЧЕРТОПОДОХОВА ДХ
 23.09.2019г