

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул. д. 7, лит. А ИТП1
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Облэнерго"

Договор: 9072.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета: Отопление
 Код УУТЗ: 28648

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: БКТ-7 № 10207230
 Подлежащий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)
 Расчетный алгоритм:

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УУТЗ поверены до: Термопреобр.:
 Гипл= Гиплх=

Режим (схема): Преобр. давления: График: 150770

Зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

Лето: Qгвс=M3*(t3-tхв)

Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: Qот = 0,8869 Qвент = 0 Qстех = 0 Qгвс ср = 0
 Договорные расходы (ср. сут.): Гкал/сут.: Qот = 266,07 Qвент = 0 Qстех = 0 Qгвс ср = 0
 Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019 Qгвс.М = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТБ-1)										Учет ГВС (ТБ-2)				Общ. Гкал						
			M1	M2	dm	T1	T2	dt	P1	P2	M3	M4	dm	V3	V4	dv (излив)		Уподпит	T3	T4	P3	P4	
	час		Гкал	Гкал	Гкал	°C	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	°C	°C	кг/см2	кг/см2	Гкал	
16.09.2019	24.00*		48,42	48,42	0,00	70,74	43,58	27,16															1,32
17.09.2019	24,00		86,88	86,88	0,00	70,18	45,10	25,08															2,18
18.09.2019	24,00		91,05	91,05	0,00	69,58	45,03	24,55															2,24
19.09.2019	24,00		86,53	86,53	0,00	69,31	44,30	25,01															2,16
20.09.2019	24,00		82,05	82,05	0,00	68,32	42,17	26,15															2,14
21.09.2019	24,00		79,24	79,24	0,00	66,65	40,38	26,27															2,08
22.09.2019	24,00		80,75	80,75	0,00	64,09	39,45	24,64															2,02
Среднее	24,00		79,27	79,27	0,00	68,41	42,86	25,55															2,02
Итого	168,00		554,92	554,92	0,00	68,41	42,86	25,55															14,11

Показанная стоимость на момент снятия данных:
 Дата, время: M1, Т M2, Т M3, Т M4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vп, Т Qобщ, Гкал Трвб, Ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабжения Уилд, рассчитанный по среднему: 0 час Гкал
 Период расчета по договору: 0 час час
 Период превышения I2: 0 °C
 Корректировка на температуру холодной воды: 0 °C
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 0 Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 14,11 Гкал
 Объем потребленного теплоснабителя Уилд изл. М.куб. М.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации
ИП "ТЭЦ СПб"
ФИЛИАЛ "ЭНЕРГОУСЛУГИ"
 УПРАВЛЕНИЕ ПАРИСКОГО УЧЕТА
 ОПДЕЛ АКСИМУЛАЦИИ КУУТЗ
ОТЧЕТ ПРИНЧТ 2309 2019Г
ЧЕРТОВАЛОВА ДХ