

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул. д. 19, лит. А
 Обслуживающая организация: котельная 2 Невская

Договор: 9046.038.1
 Стрел. адрес:
 Телефон:

Телефон:
 Узел учета: 24305
 Код УТЭ:

Общий график: 149/70

Установленные приборы: Часовые и уточн. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКГ-7 № 205784
 Подходящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

расходомер:
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-40-В1
 ПРЭМ-20-В1

Схема подключения: 2-х трубная схема

Приборы УТЭ поверены до: 2-х трубная схема

Термопробор.: КТОПН
 КТОПН
 ТСОПН

Режим (схема): Преобр.давления:

зиме: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)
 Qот = 0,4396 Qтеп = 0 Qтеп.гв.ср = 0,0044
 Qот = 133,549 Qтеп.гв.ср = 0,002
 Qтеп.гв.ср = 0,8

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)				Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019				Контроль ГВС (ТВ-2)				Общ						
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	У3		У4	дУ (калив)	Уподпит	Т3	Т4	Р3
16.09.2019	24,00*	0,00	0,00	12,75	12,88	-0,13			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,88					0,00
17.09.2019	24,00*	33,71	33,16	64,26	31,57	32,69			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00					1,12
18.09.2019	24,00*	91,09	89,78	64,59	34,30	30,29			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,95					2,80
19.09.2019	24,00*	93,47	91,78	64,36	34,46	29,90			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,00					2,85
20.09.2019	24,00*	108,00	106,71	64,38	36,37	28,01			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,90					3,07
21.09.2019	24,00*	117,32	117,17	65,05	37,95	27,10			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,82					3,18
22.09.2019	24,00*	114,99	114,72	64,52	37,27	27,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,27					3,14
Среднее	24,00	79,80	79,05	64,52	37,27	27,25			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40					3,14
Итого	168,00	558,58	553,32	5,25					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,40					16,16

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Уил, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период расчета по договору: час
 Период превышения t2: 11,94 °С
 Корректировка на температуру холодной воды (с учетом корректировки): 16,1 Гкал
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 0 м.куб.
 Количество потребленной тепловой энергии Общ: 0 м.куб.
 Объем потребленного теплоносителя Улвс изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации
Филиал «Энергодиспет»
 УПРАВЛЕНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО УЧЕТА
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИБОРУ 2309.2019Г
 ЧЕРТОНОДХОВА ДХ