

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖЭС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул, д. 24, лит. А
 Обслуживающая организация: ТЭЦ ООО "Объединенного"

Договор: 9214.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 24484

Источник: ТЭЦ ООО "Объединенного"

Схема подключения:

2-х трубная схема

Режим (схема):

График: 150/70

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 208787

расходомер: Гиплн=

Приборы УТЭ поверены до: Стелх=

Термопреобр.: КТСП-Н

Преобр. давления:

Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подводящий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

расходомер: ПРЭМ-40-D
 ПРЭМ-40-D

Гиплн= 0,3

Стелх= 45

КТСП-Н

Расчетный алгоритм:

зима:

Q=M1*(t1-hвх)-M2*(h2-hвх)
 Qот.= 0,3283

Qтеп.= 0

Qгвс.= 0

Qгвс.ср= 0

Qгвс.м= 0

лето:

Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Qгвс.гв= 0

Qгвс.ср= 0

Qгвс.м= 0

Договорные нагрузки (Гкал/час):
 Договорные нагрузки (гр час), Гкал/час:
 Договорные расходы (гр сут.), т/сут.:

зима:

Qот.= 0,3283

Qтеп.= 0

Qгвс.= 0

Qгвс.ср= 0

Qгвс.м= 0

лето:

Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Qгвс.гв= 0

Qгвс.ср= 0

Qгвс.м= 0

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Qот.= 98,49

Qтеп.= 0

Qгвс.= 0

Qгвс.ср= 0

Qгвс.м= 0

лето:

Qгвс=M3*(h3-hвх)
 Qгвс.гв= 0

Qгвс.ср= 0

Qгвс.м= 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	P1	P2	M3	M4	DM	V3	V4	dV (излив)	Уходит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	Т	Т	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
16.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	15,88	15,75	0,13														0,00
17.09.2019	24.00	*	0,00	5,57	-5,57	15,51	34,56	-19,05														0,00
18.09.2019	23.00	*	0,00	6,90	-6,90	14,91	16,98	-2,07														0,00
19.09.2019	24.00	*	0,00	7,20	-7,20	15,02	-0,82															0,00
20.09.2019	24.00	*	58,58	61,98	-3,41	69,14	38,99	30,15														1,69
21.09.2019	24.00		116,54	116,54	0,00	66,31	41,46	24,85														2,90
22.09.2019	24.00		121,20	121,20	0,00	63,73	40,91	22,82														2,77
Среднее	23,86		42,58	45,90	-3,32	37,10	29,10	8,00														1,06
Итого	167,00		296,32	319,40	-23,08																	7,36

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время M1, Т M2, Т M3, Т M4, Т V3, куб.м V4, куб.м Уп, Т Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Общц, рассчитанное по среднему:
 Объем теплоснабителя Уизл, рассчитанный по среднему:
 Период расчета по договору:
 Период превышения t2:
 Корректировка на температуру холодной воды
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки):
 Количество потребленной тепловой энергии Общц:
 Объем потребленного теплоснабителя Угвс изл.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

ГУП "ТЭЦ" Организация
 Представитель теплоснабжающей организации
 УТВЕРЖДЕНИЕ
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУ УТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
 ЧЕРТЮЖИЦА ЧЕРТЮЖИЦА
 ИХ