

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"**
 Адрес: **Ивановская ул. д. 25, лит. А**
 Обслуживающая организация: **Котельная 2 Невская**

Договор: **9190.038.1**
 Строит. адрес: _____
 Телефон: _____

Телефон: _____

Узел учета: _____
 Код УТЗ: _____

Отопление: **24485**
 График: **149/70**

Установленные приборы: **ВКГ-7 № 2068396** Часовые и сутки архивы в файлах:
 Вычислитель: _____
 Подводящий трубопровод (М1) _____
 Обратный трубопровод (М2) _____
 Подводящий ГВС (М3) _____
 Циркуляционный ГВС (М4) _____
 Подпиточный трубопровод (Мп) _____
 Расчетный алгоритм: _____

зимы: $Q=M1 \cdot (t1-hx) + M2 \cdot (t2-hx)$ $Q_{от} = 0,395$ $Q_{тех} = 0$ лето: $Q_{от} = M3 \cdot (t3-hx)$ $Q_{тех} = 0$
 Договорные нагрузки (ср. час): Гкал/час: _____
 Договорные нагрузки (ср. сут.): Тбрут: _____
 Договорные расходы (ср. сут.): Тбрут: _____

Счетчик: _____
 Схема подключения: **2-х трубная схема**
 Приборы УТЗ поверены до: _____
 Терморегистр: _____
 Режим (схема): _____
 Преобр. давления: _____

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Т3	Т4	Р3	Р4	Общ. Гкал
			М1	М2	дМ	Т1	Т2	дТ	Р1	Р2	М3	М4	дМ	В3	В4	дV (излив)					
16.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	26.13	19.17	6.96													0.00
17.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	28.54	23.21	5.33														0.00
18.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	23.68	28.16	-4.48														0.00
19.09.2019	24.00*	0.00	4.58	0.00	24.39	54.13	-29.74														0.00
20.09.2019	24.00*	70.03	70.03	0.00	64.40	34.48	29.92														2.10
21.09.2019	24.00	118.53	118.53	0.00	64.86	37.56	27.30														3.23
22.09.2019	24.00	117.27	117.27	0.00	64.36	37.53	26.83														3.14
Среднее	24.00	43.69	44.34	0.00	42.34	33.46	8.87														1.21
Итого	168.00	305.83	310.41	0.00	4.58																8.47

Дата, время	М1, т	М2, т	М3, т	М4, т	В3, куб.м	В4, куб.м	Уп, т	Общ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Общ., рассчитанное по среднему: _____
 Объем теплоносителя Упл, рассчитанный по среднему: _____
 Период расчета по договору: _____
 Период превышения I2: _____
 Корректировка на температуру холодной воды: **0 °C**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): **8,47** Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Общ.: _____
 Объем потребленного теплоносителя Уплс изл. _____ м.куб.

ГУП "ТЭК СПб"
УПРАВЛЕНИЕ "ЭНЕРГОСБЫТ"
ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЗ
ОТЧЕТ ПРИН. Т 2309 2019Г
ЧЕРТОНОЖКОВА ДХ

(Handwritten signature)

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____

Представитель теплоснабжающей организации _____