

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ивановская ул, д. 26, лит. А  
 Обслуживающая организация:

Договор: 9213.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ:

Отопление  
 24487

Источник: ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"

Схема подключения:

2-х трубная схема

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах  
 Вычислитель: ВКГ-7 № 205566  
 Подходящий трубопровод (M1)  
 Обратный трубопровод (M2)  
 Подходящий ГВС (M3)  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (Vn)  
 Расчетный алгоритм:

расходомер: PRЭМ-40-D  
 PRЭМ-40-D  
 Gmin= 0,3  
 Gmax= 45  
 Термомонобр.: КТСП-Н  
 КТСП-Н

Режим (схема):  
 Преобр. давлений:

Зима: Q=M1\*(t1-tкв)-M2\*(t2-tкв) Qвтг= 0,3849 Qгвс= 0  
 Qот= 0 Qгвс ср= 0  
 Qот ср= 115,47 Qгвс ср= 0  
 Qгвс м= 0

Лето: Qгвс=M3\*(t3-tкв) Qгвс гв= 0 Qгвс ср= 0 Qгвс м= 0

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)									
			M1	M2	ΔM	T1	T2	ΔT	P1	P2	M3	M4	ΔM	V3	V4	ΔV (излив)	Уходлив	T3	T4	P3	P4	Qобщ
16.09.2019	24.00	*	0.00	0.00	0.00	30.50	28.20	2.30														0.00
17.09.2019	24.00	*	0.00	6.93	-6.93	29.81	45.49	-15.68														0.00
18.09.2019	24.00	*	47.61	55.32	-7.71	69.56	39.72	29.84														1.48
19.09.2019	24.00		84.13	84.13	0.00	69.37	39.27	30.10														2.53
20.09.2019	24.00		80.73	80.73	0.00	68.09	38.51	29.58														2.39
21.09.2019	24.00		78.52	78.52	0.00	66.02	37.56	28.46														2.24
22.09.2019	24.00		81.21	81.21	0.00	63.44	37.01	26.43														2.15
Среднее	24.00		53.17	55.26	-2.09	63.44	37.97	18.72														1.54
Итого	168.00		372.20	386.84	-14.64																	10.79

Показания счетчиков на момент снятия данных

Дата, время M1, T M2, T M3, T M4, T V3, куб.м V4, куб.м Vп, T Qобщ, Гкал Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Указ, рассчитанный по среднему  
 Период расчета по договору:  
 Период, превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, 10,79 Гкал  
 Объем потребленного теплоносителя Vгвс изл, м.куб.

ГУП "ТЭК СПб"  
 Филиал "Энергосбыт"  
 Отделение ГВС-Вороньего  
 Отрадскоопытацким КУУТЗ  
 ОТЧЕТ ПРИН.ЛТ 2309.2019Г  
 ЧЕРТЮЩИЙ МОХОВА ДХ

16/

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_