

Отчет о теплоснабжении по приборам УУТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Ивановская ул, д. 26, лит. А  
 Обслуживающая организация:

Договор: 9213.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УУТЗ:

Отопление  
 24487

Источники: ТЭЦ ООО "Обуховоэнергет"

Схема подключения:

2-х трубная схема

График: 150/70

Установленные приборы: Часовые и суточные архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205565  
 Подводящий трубопровод (М1) ПРЭМ-40-D  
 Обратный трубопровод (М2) ПРЭМ-40-D  
 Подводящий ГВС (М3)  
 Циркуляционный ГВС (М4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм: зима: Q=M1\*(h1-hxv)-M2\*(h2-hxv)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0,3849  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qлет.= 0  
 Договорные расходы (ср. сут.), т/сут.: Gот.= 115,47  
 Gвент.= 0  
 лето: Qгвс=M3\*(h3-hxv)  
 Qгвс.гв.= 0  
 Qгвс.ср.= 0  
 Gгвс.= 0  
 Gгвс.м.= 0

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УУТЗ поверены до: Gmax= 45  
 Термостатсобр.: КТСП-Н  
 КТСП-Н  
 Gmax= 45  
 Gгвс.= 0  
 Gгвс.ср.= 0  
 Gгвс.м.= 0

Режим (схема):  
 Преобр. давления:  
 Qгвс.= 0  
 Qгвс.ср.= 0  
 Gгвс.= 0  
 Gгвс.м.= 0

Дата	Тп Час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)				Qобщ Гкал						
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 м3	V4 м3	DV м3		Уплит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2	
23.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	30.96	28.69	2.27															0.00
24.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	30.81	28.48	2.33																0.00
25.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	31.06	28.54	2.52																0.00
26.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	31.21	28.61	2.60																0.00
27.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	30.97	28.33	2.64																0.00
28.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	30.39	27.93	2.46																0.00
29.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	30.43	27.76	2.67																0.00
30.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	30.66	28.45	2.21																0.00
01.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	32.15	30.13	2.02																0.00
02.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	32.40	30.34	2.06																0.00
03.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	32.37	30.30	2.07																0.00
04.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	32.66	30.56	2.10																0.00
05.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	32.71	30.24	2.47																0.00
06.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	32.58	29.78	2.80																0.00
07.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	32.26	29.77	2.49																0.00
08.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	32.12	29.92	2.20																0.00
09.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	31.57	29.45	2.12																0.00
10.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	31.57	29.51	2.06																0.00
11.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	31.87	29.89	1.98																0.00
12.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	31.94	29.93	2.01																0.00
13.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	32.42	29.82	2.60																0.00
14.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	32.07	29.76	2.31																0.00
15.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	31.81	29.47	2.34																0.00
Среднее	24.00	0.00	0.00	0.00	31.14	28.42	2.72																0.00
Итого	576.00	0.00	0.00	0.00	31.67	29.34	2.34																0.00

Показанная счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время M1, Т M2, Т M3, Т M4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vп, Т Qобщ, Гкал Тгвс, ч  
 Количество тепловой энергии Общщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоносителя Указ, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды:  
 Итого к расчету по приборам Учета (с учетом корректировки):  
 Количество потребленной тепловой энергии Общщ:  
 Объем потребленного теплоносителя Угвс изл.

0 °C  
 0 час  
 0 час  
 0 час  
 0 Гкал  
 1 кал  
 м.куб.

УТВЕРЖДАЮ  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 ОТЧЕТ НА ПЕРИОД С 09.09.2019  
 Предоставляет теплоснабжающей организации  
 09.09.2019г