

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Бюджет: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Ивановская ул, д. 36
 Обслуживающая организация: Котельная 2 Невская

Договор: 9210.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УТЭ:

Отопление
 24456

стационарные приборы:
 вычислитель:
 входящий трубопровод (М1)
 подающий трубопровод (М2)
 подающий ГВС (М3)
 циркуляционный ГВС (М4)
 подпиточный трубопровод (Пп)
 расчетный алгоритм:

Часовые и суточн. архивы в файлах:
 расходомер:
 ПРЭМ-32-D
 ПРЭМ-32-D

Схема подключения:
 Приборы УТЭ поверены до:
 Smax= 30
 KTCI-IH
 KTCI-IH

2-х-трубная схема
 Термопреобр.:
 KTCI-IH
 KTCI-IH

Режим (схема):
 Преобр. давления:

График: 149/70

зимы: Q=M1*(t1-hвх)-M2*(t2-hвх)
 Qот = 0,355
 Qот = 107,848
 Qот = 107,848

Qвент = 0
 Qвент = 0
 Qвент = 0

Qтех = 0
 Qтех = 0
 Qтех = 0

Qвс ср = 0
 Qвс ср = 0
 Qвс ср = 0

Qвс ср = 0
 Qвс ср = 0
 Qвс ср = 0

Qвс ср = 0
 Qвс ср = 0
 Qвс ср = 0

Qвс ср = 0
 Qвс ср = 0
 Qвс ср = 0

Дата	Ти	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)								Qобщ			
			M1	M2	DM	T1	T2	DT	R1	R2	M3	M4	DM	V3	V4	DU (излив)	Уплит	T3	T4	R3		R4		
	час		Т	Т	Т	°С	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кВт/см2	кВт/см2	Гкал	
23.08.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	19.54	29.22	-9.68																0.00
24.08.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	19.73	29.28	-9.55																0.00
25.08.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	19.79	29.31	-9.52																0.00
26.08.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	19.57	29.23	-9.66																0.00
27.08.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	19.85	29.35	-9.50																0.00
28.08.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	19.91	29.26	-9.35																0.00
29.08.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	20.05	29.40	-9.35																0.00
30.08.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	20.08	29.44	-9.36																0.00
31.08.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	20.21	28.80	-8.59																0.00
01.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	20.22	28.36	-8.14																0.00
02.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	20.14	28.23	-8.09																0.00
03.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	19.98	27.93	-7.95																0.00
04.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	19.64	27.67	-8.03																0.00
05.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	19.48	27.52	-8.15																0.00
06.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	19.98	27.93	-7.95																0.00
07.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	19.08	27.23	-8.16																0.00
08.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	19.11	27.27	-8.16																0.00
09.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	19.16	27.33	-8.17																0.00
10.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	19.44	27.63	-8.19																0.00
11.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	19.65	27.77	-8.12																0.00
12.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	19.46	27.44	-7.98																0.00
13.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	19.27	27.29	-8.02																0.00
14.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	19.17	27.24	-8.07																0.00
15.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	18.55	26.73	-8.18																0.00
16.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	19.64	28.22	-8.58																0.00
17.09.2019	576.00		0.00	0.00	0.00																			0.00

число тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:
 ем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему
 код расчета по договору:
 код превышения I2:
 ективировка на температуру холодной воды
 о к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
 число потребленной тепловой энергии Qобщ,
 ем потребленного теплоносителя Vвс изл.

0 °С
 0 Кал
 0 час
 0 час
 0 Кал
 0 Кал
 0 Кал
 0 Кал

Филиал ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУВУТЭ
 ОТЧЕТ Контрагента за период с 23.08.2019 по 15.09.2019
 Представитель обслуживающей организации
 ЧЕРТОНОДХОВА ДХ