

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2019**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 20, СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 48406

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40

Обратн.тр. ПРЭМ 40

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin  
0,3

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax  
22,5Термопреобр.  
КТПТР-05  
КТПТР-05

Тхв = 0

Преобр. давления

Расчетный алгоритм: **зима:**  $Q=M1*(h1-hxв)-M2*(h2-hxв)$  **лето:**

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fg1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fg2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.08.19	24	0,0	21,62	10,20	0,000	-	-	21,03	5,60	0,000	-	0,59	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.19	24	0,0	21,55	10,20	0,000	-	-	20,99	5,60	0,000	-	0,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.19	24	0,0	21,74	10,20	0,000	-	-	21,07	5,60	0,000	-	0,67	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.19	24	0,0	21,67	10,20	0,000	-	-	21,06	5,60	0,000	-	0,61	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.19	24	0,0	21,89	10,20	0,000	-	-	21,18	5,60	0,000	-	0,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.19	24	0,0	22,00	10,20	0,000	-	-	21,26	5,60	0,000	-	0,74	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.19	24	0,0	22,11	10,20	0,000	-	-	21,36	5,60	0,000	-	0,75	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.19	24	0,0	22,33	10,20	0,000	-	-	21,52	5,60	0,000	-	0,81	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.19	24	0,0	22,48	10,20	0,000	-	-	21,70	5,60	0,000	-	0,78	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.19	24	0,0	22,52	10,20	0,000	-	-	21,75	5,60	0,000	-	0,77	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.19	24	0,0	22,78	10,20	0,000	-	-	21,94	5,60	0,000	-	0,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.19	24	0,0	22,74	10,20	0,000	-	-	22,02	5,60	0,000	-	0,72	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.19	24	0,0	22,60	10,20	0,000	-	-	21,99	5,60	0,000	-	0,61	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.19	24	0,0	22,70	10,20	0,000	-	-	22,07	5,60	0,000	-	0,63	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.19	24	0,0	22,45	10,20	0,000	-	-	21,90	5,60	0,000	-	0,55	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.19	24	0,0	22,08	10,20	0,000	-	-	21,54	5,60	0,000	-	0,54	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.19	24	0,0	22,10	10,20	0,000	-	-	21,50	5,60	0,000	-	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.19	24	0,0	22,05	10,20	0,000	-	-	21,40	5,60	0,000	-	0,65	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.19	24	0,1	21,94	10,20	0,300	-	-	22,06	5,60	0,300	-	-0,12	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.19	24	0,0	22,23	10,20	0,000	-	-	21,63	5,60	0,000	-	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.19	24	0,0	21,80	10,20	0,000	-	-	21,33	5,60	0,000	-	0,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.19	24	0,0	21,24	10,20	0,000	-	-	20,81	5,60	0,000	-	0,43	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.19	24	0,0	20,97	10,20	0,000	-	-	20,51	5,60	0,000	-	0,46	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.19	24	0,0	20,35	10,20	0,000	-	-	19,91	5,60	0,000	-	0,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.19	24	5,2	66,30	10,20	28,100	-	-	42,72	5,60	27,670	-	23,58	0,430	0,00	0,00	0,00	0,00	0,683
17.09.19	24	4,5	70,50	10,20	24,410	-	-	43,38	5,60	24,380	-	27,12	0,030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,665
18.09.19	24	0,0	20,71	10,20	0,000	-	-	19,91	5,60	0,000	-	0,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
19.09.19	24	0,0	19,24	10,20	0,000	-	-	18,68	5,60	0,000	-	0,56	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
20.09.19	24	4,0	65,09	10,20	21,740	-	-	33,84	5,60	21,720	-	31,25	0,020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,682
21.09.19	24	8,3	66,38	10,20	45,040	-	-	36,36	5,60	45,040	-	30,02	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,352
22.09.19	24	8,5	68,14	10,20	46,080	-	-	37,55	5,60	46,080	-	30,59	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	1,411
Среднее	24,00	1,0	29,17	10,20	5,344	-	-	24,06	5,60	5,329	-	5,11	0,015	-	-	-	-	0,155
Итого	744,0				165,670	0,000				165,190	0,000		0,480	0,00	0,00	0,00	0,00	4,79

Ориентировочно до конца месяца(+)

42,754

42,630

0,124

1,237

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

0,000

0,000

0,000

**Итого за сентябрь 2019 :**

208,424

207,820

0,604

6,03

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
26.08.19 09:00	2649,330	-	0,830	-	0,000	0,000	399,310	
23.09.19 14:00	2840,770	-	191,790	-	0,000	0,000	404,870	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды. Схв =

6,03 Гкал

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

