

**Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2019**

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"  
 Договор: 31502-4  
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22, ТЦ-1 СЦО

график: 150/70  
 Схема подключения: Двухтрубная  
**СЦО**

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 45097

расходомер

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до \_\_\_\_\_

Gmax

Термопреобр.

Тхв = 0

Преобр. давления

Подающий тр. ПРЭМ 50

Обратн.тр. ПРЭМ 50

тр-д. ГВС

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

КТПТР-05

КТПТР-05

Расчетный алгоритм: зима:  $Q = M1 \cdot (h1 - h_{хв}) - M2 \cdot (h2 - h_{хв})$  лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч, Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч, Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч, Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Фактические нагрузки: Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Дата	часы	Подающий трубопровод					Обратный трубопровод					dT С	dG тонн	G1гвс тонн	G2гвс тонн	dGгвс тонн	Q Гкал	
		fG1, %	T1 С	P1 кгс/см	G1 тонн	Q1 Гкал	fG2 %	T2 С	P2 кгс/см	G2 тонн	Q2 Гкал							
23.08.19	24	-	20,22	10,30	0,000	-	-	19,51	5,60	0,000	-	0,71	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
24.08.19	24	-	20,70	10,30	0,000	-	-	20,01	5,60	0,000	-	0,69	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
25.08.19	24	-	20,11	10,30	0,000	-	-	19,45	5,60	0,000	-	0,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
26.08.19	24	-	20,38	10,30	0,000	-	-	19,53	5,60	0,000	-	0,85	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
27.08.19	24	-	20,65	10,30	0,000	-	-	19,99	5,60	0,000	-	0,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
28.08.19	24	-	20,39	10,30	0,000	-	-	19,51	5,60	0,000	-	0,88	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
29.08.19	24	-	20,70	10,30	0,000	-	-	19,80	5,60	0,000	-	0,90	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
30.08.19	24	-	20,49	10,30	0,000	-	-	19,82	5,60	0,000	-	0,70	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
31.08.19	24	-	21,24	10,30	0,000	-	-	20,54	5,60	0,000	-	0,67	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
01.09.19	24	-	20,65	10,30	0,000	-	-	19,85	5,60	0,000	-	0,80	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
02.09.19	24	-	21,05	10,30	0,000	-	-	20,21	5,60	0,000	-	0,84	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
03.09.19	24	-	20,80	10,30	0,000	-	-	20,33	5,60	0,000	-	0,47	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
04.09.19	24	-	19,81	10,30	0,000	-	-	19,29	5,60	0,000	-	0,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
05.09.19	24	-	19,78	10,30	0,000	-	-	19,20	5,60	0,000	-	0,58	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
06.09.19	24	-	19,79	10,30	0,000	-	-	19,27	5,60	0,000	-	0,52	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
07.09.19	24	-	18,78	10,30	0,000	-	-	18,12	5,60	0,000	-	0,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
08.09.19	24	-	18,84	10,30	0,000	-	-	18,24	5,60	0,000	-	0,60	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
09.09.19	24	-	18,94	10,30	0,000	-	-	18,55	5,60	0,000	-	0,39	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
10.09.19	24	-	20,16	10,30	0,000	-	-	19,57	5,60	0,000	-	0,59	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
11.09.19	24	-	20,58	10,30	0,000	-	-	19,96	5,60	0,000	-	0,62	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
12.09.19	24	-	20,50	10,30	0,000	-	-	19,63	5,60	0,000	-	0,87	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
13.09.19	24	-	20,12	10,30	0,000	-	-	19,18	5,60	0,000	-	0,94	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
14.09.19	24	-	18,76	10,30	0,000	-	-	18,10	5,60	0,000	-	0,66	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
15.09.19	24	-	17,30	10,30	0,000	-	-	16,41	5,60	0,000	-	0,89	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
16.09.19	24	-	44,54	10,30	0,000	-	-	30,46	5,60	0,000	-	14,08	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
17.09.19	24	-	46,70	10,30	0,000	-	-	33,64	5,60	0,000	-	13,06	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
18.09.19	24	-	16,62	10,30	0,000	-	-	16,18	5,60	0,000	-	0,44	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
19.09.19	24	-	13,88	10,30	0,000	-	-	13,58	5,60	0,000	-	0,30	0,000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000
20.09.19	24	-	65,31	10,30	69,060	-	-	36,76	5,60	68,610	-	28,55	0,450	0,00	0,00	0,00	0,00	1,990
21.09.19	24	-	66,71	10,30	138,980	-	-	39,08	5,60	138,530	-	27,63	0,450	0,00	0,00	0,00	0,00	3,864
22.09.19	24	-	68,43	10,30	141,900	-	-	40,35	5,60	140,710	-	28,08	1,190	0,00	0,00	0,00	0,00	4,040
Среднее	24,00	-	25,90	10,30	11,288	-	-	21,75	5,60	11,221	-	4,16	0,067	-	-	-	-	0,319
Итого	744,0				349,940	0,000				347,850	0,000		2,090	0,00	0,00	0,00	0,00	9,89

Ориентировочно до конца месяца(+)

90,307

Корректировка за прошлый месяц (-)

0,000

**Итого за сентябрь 2019 :**

440,247

89,768

0,000

437,618

0,539

0,000

2,629

2,553

0,00

12,45

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата и время	G1,т	Q1,Гкал	G2,т	Q2,Гкал	G3,т	G4,т	Q,Гкал	Показания ГВС
19.09.19 12:00	14627,080	-	0,480	-	0,000	0,000	299,574	
23.09.19 14:00	15067,390	-	424,850	-	0,000	0,000	311,946	

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв =

0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

Главный инженер

(по доверенности абонента)



12,45 Гкал  
 12,45 Гкал

ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"  
 филиал "ТЦ-1" по адресу: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 22  
 31502-4  
 31502-4  
**ОТЧЕТ ЦИКЛ**  
 Дата: \_\_\_\_\_