

Отчет о теплоснабжении по приборам УЛТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Карлаваевская ул. д. 25, корп. 3, лит. А ИТП11
 Обслуживающая организация:
 Источник: ТЭЦ-22 Карлаваевская (ШТТ: Карлаваевская д.31к.2)

Договор: 6641.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УЛТЗ:

Отопление
 24443

График: 95/70

Установленные приборы: Часовые и ступенч. архивы в файлах:
 Вычислитель: ВКТ-7 № 207266
 Подводящий трубопровод (М1)
 Обратный трубопровод (М2)
 Подающий ГВС (М3)
 Циркуляционный ГВС (М4)
 Подпиточный трубопровод (Уп)

Схема подключения: 2-х трубная схема
 Приборы УЛТЗ поверены до: Термометробр.:
 Сглаж= Смах=

Режим (схема):
 Преобр. давлений:

Расчетный алгоритм: зима: Q=М1*(t1-tхв)-М2*(t2-tхв) лето: Qтс=М3*(t3-tхв)
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qдт.= 0,219 Qвент.= 0 Qтсх.гв.= 0 Qтсх.ср.= 0
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qдт.ср.= 210,24 Qвент.ср.= 0 Qтсх.гв.ср.= 0 Qтсх.ср.гв.= 0
 Договорные расходы (ср. сут.), Гб/сут.: Gдт.= 210,24 Qвент.гв.= 0 Qтсх.гв.ср.= 0 Qтсх.ср.гв.= 0

Дата	Тип	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ					
			M1	T	M2	T	dm	T	T1	T2	dt	P1	P2	M3	T	M4	T	DM	T	V3	V4	dv		U	T3	T4	P3	P4
Гкал	Гкал	Гкал	°С	°С	°С	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	кг/см2	кг/см2	кг/см2	кг/см2	кг/см2	кг/см2	кг/см2	кг/см2	кг/см2	кг/см2	кг/см2	кг/см2	кг/см2	кг/см2	кг/см2	кг/см2	кг/см2	Гкал
23.08.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	16,77	-0,19																		0,00	
24.08.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,61	16,81	-0,20																		0,00	
25.08.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	16,77	-0,19																		0,00	
26.08.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,58	16,76	-0,18																		0,00	
27.08.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,69	16,87	-0,18																		0,00	
28.08.2019	24.00	*	0,20	0,00	0,20	0,00	16,70	16,87	-0,17																		0,00	
29.08.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77	16,96	-0,19																		0,00	
30.08.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84	17,03	-0,19																		0,00	
31.08.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	17,00	17,20	-0,20																		0,00	
01.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	17,18	-0,20																		0,00	
02.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	17,07	17,27	-0,20																		0,00	
03.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	17,16	17,35	-0,19																		0,00	
04.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	17,04	17,23	-0,19																		0,00	
05.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,96	17,14	-0,18																		0,00	
06.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,94	17,12	-0,18																		0,00	
07.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,73	16,89	-0,16																		0,00	
08.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,60	16,76	-0,16																		0,00	
09.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,62	16,78	-0,16																		0,00	
10.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,70	16,87	-0,17																		0,00	
11.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,81	16,99	-0,18																		0,00	
12.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,77	16,94	-0,17																		0,00	
13.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,84	16,80	-0,16																		0,00	
14.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	16,45	16,63	-0,18																		0,00	
15.09.2019	24.00	*	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91	16,06	-0,15																		0,00	
Среднее	24.00	*	0,01	0,00	0,01	0,00	16,74	16,92	-0,18																		0,00	
Итого	576,00		0,20	0,00	0,20	0,00																					0,00	

Показания счетчиков на момент снятия данных:
 Дата, время: М1, Т М2, Т М3, Т М4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vп, Т Qобщ, Гкал Т раб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0 час
 Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему: 0 час
 Период превышения t2: час
 коррективровка на температуру холодной воды: 0 °С
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): Гкал
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: Гкал
 Объем потребленного теплоносителя Vизл: м.куб.

Исполнительный за учет тепловой энергии (от абонента)
 ФИЛИАЛ «АНЕРГ-ОБСМУ»
 УПРАВЛЕНИЕ ГВС/ОТ
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ ГВС/ОТ
 Представитель: _____
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г.
 ЧЕРТОНОМАНОВА ДХ