Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **6641.038.1** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Караваевская ул, д. 25, корп. 3 ИТП2** Строит.адрес: Код УУТЭ: **24443**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ-22 Караваевская (ЦТП: Караваевская д.31к.2)** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **95/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7 № 205763** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,219**	Qвент.=	**0**	Qтех.=	**0**	Qтех.гв=	**0**	Qгвс.=	**0**	
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср	**0**	Qгвс.ср=	**0**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**210,24**	Gвент.=	**0**	Gтех.=	**0**	Gтех.гв=	**0**	Gгвс.=	**0**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											Qобщ
	час		M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	
			т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,05	16,14	-0,09														0,00
24.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,12	16,21	-0,09														0,00
25.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,00	16,09	-0,09														0,00
26.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,00	16,10	-0,10														0,00
27.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,19	16,28	-0,09														0,00
28.08.2019	24,00	*	0,00	0,20	-0,20	16,11	16,27	-0,16														0,00
29.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,22	16,31	-0,09														0,00
30.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,21	16,30	-0,09														0,00
31.08.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,46	16,55	-0,09														0,00
01.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,35	16,44	-0,09														0,00
02.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,45	16,54	-0,09														0,00
03.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,54	16,63	-0,09														0,00
04.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,30	16,40	-0,10														0,00
05.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,25	16,34	-0,09														0,00
06.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,27	16,36	-0,09														0,00
07.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,91	16,01	-0,10														0,00
08.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,72	15,81	-0,09														0,00
09.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,78	15,88	-0,10														0,00
10.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,95	16,04	-0,09														0,00
11.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,17	16,26	-0,09														0,00
12.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	16,13	16,22	-0,09														0,00
13.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,83	15,92	-0,09														0,00
14.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,31	15,41	-0,10														0,00
15.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	14,58	14,69	-0,11														0,00
Среднее	24,00		0,00	0,01	-0,01	16,04	16,13	-0,10														0,00
Итого	**576,00**		**0,00**	**0,20**	**-0,20**																	**0,00**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
/_____/

Представитель теплоснабжающей организации
/_____/

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «ЭНЕРГОСБЫТ» Управление теплового учета Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРНОГОЛОХОВА Л.Х.