

Отчет о теплоснабжении по приборам УЭТЗ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Карлаевская ул, д. 31, корп. 3, лит. А ИТП-2  
 Обслуживающая организация:

Договор: 6646-038.1  
 Строит адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УЭТЗ:

Отопление  
 27526

График: 96/70

Источники: ТЭЦ-22 Карлаевская (ИТП: Карлаевская д.31к.2)  
 Установленные приборы: Часовые и суток: архивы в файлах:  
 Вычислитель: ВКТ-7 № 205557 расходомер: Split=

Схема подключения: 2-х трубная схема  
 Приборы УЭТЗ поверены до: Гмвх=

Термопреобр.:

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Подлинный алгоритм:  
 Расчетные нагрузки, Гкал/час: зима: Q=M1\*(t1-hx)-M2\*(t2-hx)  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Qот = 0,3763 Qвент = 0 Qтех = 0 Qгвс ср = 0  
 Договорные расходы (ср. сут.), ТГсут: Gот = 361,248 Gвент = 0 Gтех = 0 Gгвс гв = 0

лето: Qгвс=M3\*(t3-hx)  
 Qгвс ср = 0 Qгвс гв = 0

Учет ГВС (ТВ-2)  
 Qгвс ср = 0 Qгвс гв = 0

Дата	Тп час	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)										Qобщ Гкал
			M1 Т	M2 Т	DM Т	T1 °C	T2 °C	DT °C	P1 кгс/см2	P2 кгс/см2	M3 Т	M4 Т	DM Т	V3 м3	V4 м3	dv м3	Улодлит м3	T3 °C	T4 °C	P3 кгс/см2	P4 кгс/см2		
23.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	0.00	16.09	16.18	-0.09															0.00
24.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.53	16.61	-0.08																0.00
25.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.06	16.16	-0.10																0.00
26.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.00	16.10	-0.10																0.00
27.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.48	16.57	-0.09																0.00
28.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	15.99	16.10	-0.11																0.00
29.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.15	16.27	-0.12																0.00
30.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.16	16.26	-0.10																0.00
31.08.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.77	16.85	-0.08																0.00
01.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.25	16.36	-0.11																0.00
02.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.57	16.65	-0.08																0.00
03.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.77	16.84	-0.07																0.00
04.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.12	16.22	-0.10																0.00
05.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.01	16.11	-0.10																0.00
06.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.21	16.29	-0.08																0.00
07.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	15.36	15.49	-0.13																0.00
08.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	15.33	15.45	-0.12																0.00
09.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	15.62	15.73	-0.11																0.00
10.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	15.98	16.13	-0.15																0.00
11.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.38	16.81	-0.43																0.00
12.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	16.22	16.84	-0.62																0.00
13.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	15.86	16.13	-0.27																0.00
14.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	15.00	15.25	-0.25																0.00
15.09.2019	24.00*	0.00	0.00	0.00	13.52	13.86	-0.34																0.00
Среднее	24.00	0.00	0.00	0.00	15.98	16.14	-0.16																0.00
Итого	576.00	0.00	0.00	0.00																			0.00

Показания счетчиков на момент снятия данных:  
 Дата, время: M1, Т M2, Т M3, Т M4, Т V3, куб.м V4, куб.м Vп, Т Qобщ, Гкал Тгвс, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабителя Уэлл, рассчитанный по среднему:  
 Период расчета по Договору:  
 Период превышения t2:  
 Корректировка на температуру холодной воды  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):  
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ, Гкал  
 Объем потребленного теплоснабителя Уэлл изл. м.куб.

0 час  
 0 час  
 0 час  
 0 °C  
 0 Гкал

Г. Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Филиал «Энергосбыт»  
 Управление ГИЧЕОФНОГО УЧЕТА  
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУЭТЗ  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г.  
 ЧЕРТЮПЛОХОВА ИХ