Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **6646.038.1** Телефон: Узел учета: **Отопление**
Адрес: **Караваевская ул, д. 31, корп. 3, лит. А ИТП-2** Строит.адрес: Код УУТЭ: **27526**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ-22 Караваевская (ЦТП: Караваевская д.31к.2)** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **95/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):
Вычислитель: **ВКТ-7 № 205537** расходомер: Gmin= Gmax= Термопреобр.: Преобр.давления:
Подающий трубопровод (М1)
Обратный трубопровод (М2)
Подающий ГВС (М3)
Циркуляционный ГВС (М4)
Подпиточный трубопровод (Vп)
Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= **0,3763** Qвент.= **0** Qтех.= **0** Qтех.гв= **0** Qгвс.= **0**
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час: Qтех.гвс.ср **0** Qгвс.ср= **0**
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут: Gот.= **361,248** Gвент.= **0** Gтех.= **0** Gтех.гв= **0** Gгвс.= **0** Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

			Учет отопление (ТВ-1)								Учет ГВС (ТВ-2)											
Дата	Ти	НС	M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
16.09.2019	24,00	*	17,90	17,82	0,08	37,18	36,53	0,65														0,10
17.09.2019	24,00	*	32,16	32,60	-0,44	36,94	45,03	-8,09														0,11
18.09.2019	24,00	*	63,45	63,45	0,00	40,33	36,81	3,52														0,23
19.09.2019	24,00	*	0,00	0,00	0,00	15,25	17,15	-1,90														0,00
20.09.2019	24,00	*	155,73	155,73	0,00	40,19	36,84	3,35														0,52
21.09.2019	24,00		353,27	353,27	0,00	40,52	37,44	3,08														1,10
22.09.2019	24,00		352,96	352,96	0,00	40,15	37,19	2,96														1,06
Среднее	24,00		139,35	139,40	-0,05	35,79	35,28	0,51														0,45
Итого	**168,00**		**975,47**	**975,83**	**-0,36**																	**3,12**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **0** °C **0** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **3,12** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

_____ /_____/

Представитель теплоснабжающей организации

_____ /_____/

ГУП «ТЭК СПб»
Филиал «Энергосбыт»
Управление приборного учета
Отделэксплуатации КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРТОЛОХОВА Л.Х.