

Отчет о теплотреблении по приборам УУТЭ за сентябрь 2019

ТСО: ОАО "Теплосеть Санкт-Петербург"

Абонент: ООО "ЖКС-2 Невского района"
 Договор: 31502-2
 Адрес: г. Санкт-Петербург, Караваяевская 38, ТЦ-1 СЦО+ГВС

график: 150/70
 Схема подключения: Четырёхтрубная
СЦО

Установленные приборы:

Вычислитель: ВКТ-7 № 202704

расходомер

Подающий тр. ПРЭМ 40 мм

Обратн.тр. ПРЭМ 40 мм

тр-д. ГВС ПРЭМ 50 мм

тр.цирк. ГВС

Тр. Подпитки

Gmin

Приборы УУТЭ поверены до _____

Gmax

Термопреобр.

КТСП-Н

КТСП-Н

ТСП-Н

Tхв = 0

Преобр. давления

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

ПДТВХ-1

Расчетный алгоритм: зима: лето:

Договорные нагрузки, Гкал/ч,

Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/ч,

Договорные нагрузки (ср.час), т/ч,

Фактические нагрузки:

Константные значения: P1= P2= P3= P4= T1= T2= T3= T4= T5=

Qот= Qвент.= Qтех.пот.= Qгвс=

Qтех.гвс.ср= Qгвс.ср=

Gот= Gвент.= Gтех.пот.= Gгвс= Gгвс.м=

Gот.ф.= т/сут Gгвс.ф.= т/сут Qот.ф.= Гкал/мес Qот.ср.ф.= Гкал/сут

| Дата | часы | Подающий трубопровод | | | | | Обратный трубопровод | | | | | dT С | dG тонн | G1гвс тонн | G2гвс тонн | dGгвс тонн | Q Гкал |
|----------|-------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|----------------------|---------|--------------|------------|------------|---------|------------|---------------|---------------|---------------|-----------|
| | | fG1, % | T1 С | P1 кгс/см | G1 тонн | Q1 Гкал | fG2 % | T2 С | P2 кгс/см | G2 тонн | Q2 Гкал | | | | | | |
| 23.08.19 | 24 | - | 21,65 | 4,19 | 0,000 | - | 20,59 | 4,42 | 0,000 | - | 1,06 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 24.08.19 | 24 | - | 21,28 | 4,19 | 0,000 | - | 20,48 | 4,41 | 0,000 | - | 0,80 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 25.08.19 | 24 | - | 21,40 | 4,19 | 0,000 | - | 20,42 | 4,41 | 0,000 | - | 0,98 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 26.08.19 | 24 | - | 21,80 | 4,20 | 0,000 | - | 20,67 | 4,42 | 0,000 | - | 1,13 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 27.08.19 | 24 | - | 21,95 | 4,20 | 0,000 | - | 20,98 | 4,42 | 0,000 | - | 0,97 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 28.08.19 | 24 | - | 22,55 | 4,21 | 0,000 | - | 21,19 | 4,43 | 0,000 | - | 1,36 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 29.08.19 | 24 | - | 22,89 | 4,22 | 0,000 | - | 21,62 | 4,44 | 0,000 | - | 1,27 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 30.08.19 | 24 | - | 22,73 | 4,22 | 0,000 | - | 21,51 | 4,44 | 0,000 | - | 1,22 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 31.08.19 | 24 | - | 22,95 | 4,22 | 0,000 | - | 21,86 | 4,44 | 0,000 | - | 1,09 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 01.09.19 | 24 | - | 23,03 | 4,22 | 0,000 | - | 21,62 | 4,43 | 0,000 | - | 1,41 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 02.09.19 | 24 | - | 23,06 | 4,22 | 0,000 | - | 21,87 | 4,44 | 0,000 | - | 1,19 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 03.09.19 | 24 | - | 22,56 | 4,21 | 0,000 | - | 21,64 | 4,43 | 0,000 | - | 0,92 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 04.09.19 | 24 | - | 22,00 | 4,19 | 0,000 | - | 20,68 | 4,41 | 0,000 | - | 1,32 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 05.09.19 | 24 | - | 21,88 | 4,18 | 0,000 | - | 20,68 | 4,40 | 0,000 | - | 1,20 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 06.09.19 | 24 | - | 21,56 | 4,17 | 0,000 | - | 20,47 | 4,39 | 0,000 | - | 1,09 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 07.09.19 | 24 | - | 21,54 | 4,15 | 0,000 | - | 20,30 | 4,38 | 0,000 | - | 1,24 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 08.09.19 | 24 | - | 21,41 | 4,14 | 0,000 | - | 20,14 | 4,37 | 0,000 | - | 1,27 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 09.09.19 | 24 | - | 21,13 | 4,14 | 0,000 | - | 20,07 | 4,37 | 0,000 | - | 1,06 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 10.09.19 | 24 | - | 22,40 | 4,19 | 0,000 | - | 21,39 | 4,41 | 0,000 | - | 1,01 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 11.09.19 | 24 | - | 22,37 | 4,28 | 0,000 | - | 21,54 | 4,50 | 0,000 | - | 0,83 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 12.09.19 | 24 | - | 21,77 | 4,37 | 0,000 | - | 20,87 | 4,59 | 0,000 | - | 0,90 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 13.09.19 | 24 | - | 21,05 | 4,43 | 0,000 | - | 20,02 | 4,65 | 0,000 | - | 1,03 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 14.09.19 | 24 | - | 19,63 | 4,46 | 0,000 | - | 18,88 | 4,69 | 0,000 | - | 0,75 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 15.09.19 | 24 | - | 18,66 | 4,52 | 0,000 | - | 17,26 | 4,74 | 0,000 | - | 1,40 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 16.09.19 | 24 | - | 18,07 | 4,53 | 0,000 | - | 17,07 | 4,77 | 0,000 | - | 1,00 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 17.09.19 | 24 | - | 18,26 | 4,53 | 0,000 | - | 17,31 | 4,76 | 0,000 | - | 0,95 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 18.09.19 | 24 | - | 19,77 | 4,47 | 0,000 | - | 18,11 | 4,70 | 0,000 | - | 1,66 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 19.09.19 | 24 | - | 17,90 | 4,42 | 0,000 | - | 16,88 | 4,65 | 0,000 | - | 1,02 | 0,000 | - | - | - | - | 0,000 |
| 20.09.19 | 24 | - | 61,01 | 5,02 | 14,960 | - | 25,37 | 5,22 | 14,750 | - | 35,64 | 0,210 | - | - | - | - | 0,000 |
| 21.09.19 | 24 | - | 62,68 | 6,11 | 44,670 | - | 27,97 | 6,20 | 44,220 | - | 34,71 | 0,450 | - | - | - | - | 0,538 |
| 22.09.19 | 24 | - | 64,34 | 6,09 | 45,390 | - | 28,20 | 6,18 | 44,890 | - | 36,14 | 0,500 | - | - | - | - | 1,558 |
| Среднее | 24,00 | - | 25,33 | 4,42 | 3,388 | - | 20,89 | 4,63 | 3,350 | - | 4,44 | 0,037 | - | - | - | - | 1,653 |
| Итого | 744,0 | - | - | - | 105,020 | 0,000 | - | - | 103,860 | 0,000 | - | - | 1,160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 |

Ориентировочно до конца месяца(+)

Корректировка за прошлый месяц (-)

Итого за сентябрь 2019 :

27,102

0,000

132,122

26,803

0,000

130,663

0,299

0,000

1,459

0,967

0,00

4,72

Показания счетчиков на момент снятия данных:

| Дата и время | G1,т | Q1,Гкал | G2,т | Q2,Гкал | G3,т | G4,т | Q,Гкал | Показания ГВС |
|----------------|---------|---------|---------|---------|------|------|--------|---------------|
| 28.08.19 03:00 | 0,900 | - | 0,000 | - | - | - | - | - |
| 24.09.19 00:00 | 212,760 | - | 208,840 | - | - | - | 0,017 | - |
| | | | | | | | 6,092 | |

Время аварийных ситуаций:

0,00 часов

Итого с учетом среднемесячной температуры холодной воды tхв = 0

Всего с учетом нормативных потерь на участке от раздела до узла учета

4,72 Гкал

Гкал

Главный инженер

(по доверенности абонента)

