

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **6653,038.1** Телефон: _____ Узел учета: _____ Отопление
 Адрес: **Караваявская ул. д. 41, корп. 2, лит. А ИТП** Строит адрес: _____ Код УТЭ: _____ 58480
 Обслуживающая организация: _____ Телефон: _____ График: 95/70
 Источник: **ТЭЦ-22 Караваявская (ИТП: Караваявская д.31к.2)** Схема подключения: **2-х трубная схема**

Установленные приборы: **ТСРВ-043 № 1807714** Часовые и суточные архивы в файлах
 Вычислитель: _____ Расходомер: _____ Гм1н= _____
 Подающий трубопровод (М1) ЭРСВ-440(П/Ф) 0,478
 Обратный трубопровод (М2) ЭРСВ-440(О/Ф) 0,478
 Подающий ГВС (М3) _____ 119,6
 Циркуляционный ГВС (М4) _____ Валет ТПС
 Подпиточный трубопровод (Уп) _____ Валет ТПС
 Расчетный алгоритм: _____ лето: _____ Qгвс=М3*(h3-hв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: зима: _____ Qот= _____ Qгвс= _____
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: _____ Qот= **0,384** Qгвс= _____
 Договорные расходы (ср.сут.), Тбрут.: _____ Qот= **388,64** Qгвс= _____

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ГВС (ТВ-2)												
	Тп	НС	М1	М2	ΔМ	Т1	Т2	ΔТ	Р1	Р2	М3	М4	ΔМ	У3	У4	ΔV (излив)	Уподпит	Т3	Т4	Р3	Р4	Qобщ	
час	Т	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кгс/см2	кгс/см2	Ккал		
16.09.2019	24,00*	0,51	0,00	0,51	15,56	14,25	1,31	2,80	2,80														0,01
17.09.2019	24,00*	4,30	0,00	4,30	14,80	13,75	1,05	2,80	2,80														0,06
18.09.2019	24,00*	29,36	0,00	29,36	25,58	13,67	11,71	4,50	3,30														0,93
19.09.2019	24,00*	17,80	0,00	17,80	29,29	15,66	13,63	5,20	2,80														0,63
20.09.2019	24,00	205,76	205,92	-0,16	27,99	24,41	3,58	4,60	3,20														0,87
21.09.2019	24,00	422,48	422,48	0,00	40,49	36,56	3,93	4,00	3,70														1,66
22.09.2019	24,00	422,02	421,98	0,04	40,13	36,35	3,78	4,00	3,80														1,59
Среднее	24,00	157,46	150,05	7,41	27,69	22,12	5,57	3,99	3,20														0,82
Итого	168,00	1102,23	1050,38	51,85																			5,75

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	М1, Т	М2, Т	М3, Т	М4, Т	У3, куб.м	У4, куб.м	Уп, Т	Qобщ, Ккал	Траб, ч
23.09.2019	69657,8	69593,20							24,00

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: _____ Ккал
 Объем теплоносителя Упд, рассчитанный по среднему: _____ куб.м
 Период расчета по договору: _____ час
 Период превышения Δ: _____ час
 Корректировка на температуру холодной воды: **16,9 °С**
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): **5,75 Ккал**
 Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: _____ м.квб.
 Объем потребленного теплоносителя Упс изл: _____

Представитель теплоснабжающей организации
Филиал "ТЭК СПб"
УПРАВЛЕНИЕ ГРИБОВНОГО
ОТДЕЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРТЮЖИЦА ЧЕРТЮЖИЦОВА ИХ

(Подпись)

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента) _____