

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"
 Адрес: Караваяевская ул. д. 4/1, корп. 4, лит. А ИТП
 Обслуживающая организация: ТЭЦ-22 Караваяевская (ИТП: Караваяевская Д.31к.2)

Договор: 6655.038.1
 Строит. адрес:
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:
 Код УУТЭ:

Отопление
 58494

Установленные приборы: Часовые и счетч. архивы в файлах:

Схема подключения: 2-х трубная схема

График: 95/70

Вычислитель: ТРФВ-043 № 1802731

См1п= 0.283
 См2п= 0.283

Режим (схема):
 Преобр. давления: СДВ-И-1.60
 СДВ-И-1.60

Подпиточный трубопровод (Уп)

Приборы УУТЭ поверены до: 15.11.2022

Термопреобр.:
 Валет ТПС
 Валет ТПС

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(t1-tхв)-M2*(t2-tхв)

лето: Qтвс=M3*(t3-tхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот = 0.35

Qвент = 0

Qтех = 0

Qтвс.гв = 0

Qтвс.ср = 0

Qтвс.м = 0

Договорные расходы (ср.ст.), т/сут: Qот = 336

Qвент = 0

Qтех = 0

Qтвс.гв = 0

Qтвс.ср = 0

Qтвс.м = 0

Фактическое потребление за отчетный период с 16.09.2019 по 22.09.2019

Дата	Тп	НС	Учет отопления (ТВ-1)										Учет ТВС (ТВ-2)									
			M1, т	M2, т	dM, т	T1, °C	T2, °C	dT, °C	P1, кг/см2	P2, кг/см2	M3, т	M4, т	dM, т	V3, м3	V4, м3	dV (излив), м3	Уплотнит, м3	T3, °C	T4, °C	P3, кг/см2	P4, кг/см2	Qобщ, Гкал
16.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	14.85	15.27	-0.42	2.70	1.70												0.00
17.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	15.07	15.16	-0.09	3.10	1.90												0.00
18.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	14.93	15.28	-0.35	3.20	2.00												0.00
19.09.2019	24.00		0.00	0.00	0.00	14.04	14.90	-0.86	3.20	2.00												0.00
20.09.2019	23.73*		140.60	0.10	0.00	26.47	23.83	2.64	3.60	2.10												0.67
21.09.2019	24.00		269.57	0.00	0.00	40.36	34.51	5.85	4.00	2.30												1.58
22.09.2019	24.00		269.55	0.00	0.00	40.01	34.40	5.61	4.00	2.30												1.52
Среднее	23.96		97.26	97.24	0.01	23.68	21.91	1.77	3.40	2.04												0.57
Итого	167.73		679.72	679.62	0.10																	3.97
Показания счетчиков на момент снятия данных:			M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Трив, ч											
23.09.2019			44640.3	44644.38							24.00											

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: 0.27 час

Объем теплоносителя Vнал, рассчитанный по среднему: 0.27 час

Период расчета по договору: час

Период превышения t2: 0 °C

Корректировка на температуру холодной воды: 0 °C

Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок): 3.99 Гкал

Количество потребленной тепловой энергии Qобщ: 3.99 Гкал

Объем потребленного теплоносителя Vвс изл: м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)

Представитель теплоснабжающей организации

ГУП «ТЭК СПб»
 УПРАВЛЕНИЕ ГИДРОНОГО
 ОТДЕЛ ЭКСПЛУАТАЦИИ КУУТЭ
 ОТЧЕТ ПРИНЦИТ 2309.2019Г
 ЧЕРТЮЩИХОВА ДХ