Отчет о теплопотреблении по приборам УУТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: **ООО "ЖКС № 2 Невского района"** Договор: **9099.038.1** Телефон: Узел учета: **Общий**
Адрес: **Кибальчича ул, д. 12, корп. 1** Строит.адрес: Код УУТЭ: **9856**
Обслуживающая организация: Телефон:
Источник: **ТЭЦ ООО "Обуховоэнерго"** Схема подключения: **2-х трубная схема** график: **150/70**

Установленные приборы: Часовые и суточн. архивы в файлах: Приборы УУТЭ поверены до: Режим (схема):

Вычислитель:	**СПТ943 № 6075**	расходомер:	Gmin=	Gmax=	Термопреобр.:
Подающий трубопровод (М1)		ПРЭМ-32-D	0,2	30	КТПТР-05
Обратный трубопровод (М2)		ЭРСВ-440Л-40	0,217	54,34	КТПТР-05
Подающий ГВС (М3)		ПРЭМ-20-D	0,08	12	ТПТ-15-2
Циркуляционный ГВС (М4)					
Подпиточный трубопровод (Vп)					

Преобр.давления:

Расчетный алгоритм: зима: Q=M1*(h1-hхв)-M2*(h2-hхв) лето: Qгвс=M3*(h3-hхв)

Договорные нагрузки, Гкал/час:	Qот.=	**0,335**	Qвент.=	**0**	Qтех.=		Qтех.гв=		Qгвс.=		
Договорные нагрузки (ср.час), Гкал/час:							Qтех.гвс.ср=		Qгвс.ср=	**0,07**	
Договорные расходы (ср.сут.), т/сут:	Gот.=	**100,5**	Gвент.=	**0**	Gтех.=		Gтех.гв=		Gгвс.=	**28**	Gгвс.м=

Фактическое потребление за отчетный период с 23.08.2019 по 15.09.2019

Дата	Ти	НС	Контроль ГВС (ТВ-1) M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	Учет ГВС (ТВ-2) M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)	Vподпит	T3	T4	P3	P4	Qобщ
	час		т	т	т	°C	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	т	т	т	м3	м3	м3	м3	°C	°C	кгс/см2	кгс/см2	Гкал
23.08.2019	24,00	*	75,76	60,53	15,23	70,71	70,32	0,39			14,81		14,81	15,15		15,15		70,73				1,05
24.08.2019	24,00	*	74,53	60,22	14,31	70,00	69,64	0,36			13,59		13,59	13,89		13,89		69,88				0,95
25.08.2019	24,00	*	73,38	60,58	12,80	70,39	69,99	0,40			12,12		12,12	12,40		12,40		70,28				0,85
26.08.2019	24,00	*	75,94	60,23	15,71	70,73	70,36	0,37			15,14		15,14	15,49		15,49		70,63				1,07
27.08.2019	24,00	*	75,09	60,24	14,85	70,34	69,95	0,39			14,33		14,33	14,66		14,66		70,29				1,01
28.08.2019	24,00	*	75,32	60,45	14,87	69,92	69,53	0,39			14,34		14,34	14,66		14,66		69,87				1,00
29.08.2019	24,00	*	75,88	60,60	15,28	70,03	69,62	0,41			14,70		14,70	15,03		15,03		70,09				1,03
30.08.2019	24,00	*	83,47	69,92	13,55	70,49	70,17	0,32			12,67		12,67	12,96		12,96		70,38				0,89
31.08.2019	24,00	*	91,76	77,24	14,52	70,91	70,66	0,25			13,42		13,42	13,73		13,73		70,70				0,95
01.09.2019	24,00	*	93,26	76,21	17,05	71,20	70,91	0,29			16,04		16,04	16,41		16,41		71,17				1,14
02.09.2019	24,00	*	91,82	75,64	16,18	70,92	70,63	0,29			15,20		15,20	15,55		15,55		70,91				1,08
03.09.2019	24,00	*	89,90	75,23	14,67	71,07	70,77	0,30			13,56		13,56	13,87		13,87		71,03				0,96
04.09.2019	24,00	*	90,59	76,25	14,34	70,88	70,59	0,29			13,17		13,17	13,47		13,47		70,76				0,93
05.09.2019	24,00	*	92,48	75,98	16,50	70,34	70,04	0,30			15,41		15,41	15,76		15,76		70,34				1,08
06.09.2019	24,00	*	90,77	75,28	15,49	70,19	69,89	0,30			14,45		14,45	14,78		14,78		70,15				1,01
07.09.2019	24,00	*	91,74	76,02	15,72	70,85	70,55	0,30			14,74		14,74	15,08		15,08		70,74				1,04
08.09.2019	24,00	*	90,79	73,55	17,24	70,46	70,11	0,35			16,34		16,34	16,71		16,71		70,55				1,15
09.09.2019	24,00	*	90,33	74,34	15,99	70,24	69,87	0,37			15,07		15,07	15,42		15,42		70,44				1,06
10.09.2019	24,00	*	40,89	45,06	-4,17	71,43	68,93	2,50			15,75		15,75	16,06		16,06		63,93				1,01
11.09.2019	24,00	*	0,00	16,28	-16,28	54,09	65,18	-11,09			16,57		16,57	16,89		16,89		63,66				1,06
12.09.2019	24,00	*	0,00	15,45	-15,45	53,27	64,59	-11,32			15,80		15,80	16,10		16,10		63,12				1,00
13.09.2019	24,00	*	0,00	15,24	-15,24	51,80	64,06	-12,26			15,53		15,53	15,82		15,82		62,51				0,97
14.09.2019	24,00	*	0,00	16,24	-16,24	51,43	63,97	-12,54			16,58		16,58	16,88		16,88		62,40				1,04
15.09.2019	24,00	*	0,00	19,35	-19,35	52,65	63,53	-10,88			19,85		19,85	20,21		20,21		62,26				1,24
Среднее	24,00		65,15	57,34	7,82	66,85	68,91	-2,06			14,97		14,97	15,29		15,29		68,62				1,02
Итого	**576,00**		**1563,70**	**1376,13**	**187,57**						**359,18**		**359,18**	**366,98**		**366,98**						**24,57**

Показания счетчиков на момент снятия данных:

Дата, время	M1, т	M2, т	M3, т	M4, т	V3, куб.м	V4, куб.м	Vп, т	Qобщ, Гкал	Траб, ч

ГУП «ТЭК СПб» Филиал «ЭНЕРГОСБЫТ» Управление приборного учета Отдел эксплуатации КУУТЭ

Количество тепловой энергии Qобщ, рассчитанное по среднему: **0** час Гкал
Объем теплоносителя Vизл, рассчитанный по среднему **0** час куб.м
Период расчета по договору: час
Период превышения t2:
Корректировка на температуру холодной воды **17,05** °C **6,12** Гкал
Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировок):
Количество потреблённой тепловой энергии Qобщ. **18,45** Гкал
Объём потреблённого теплоносителя Vгвс изл. **366,98** м.куб.

Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)
_____ /_____/

ОТЧЕТ ПРИНЯТ 23.09.2019г
ЧЕРГОПОЛОХОВА Л.Х.

Представитель теплоснабжающей организации
_____ /_____/