

Отчет о теплоснабжении по приборам УТЭ за Сентябрь 2019

Абонент: ООО "ЖКС № 2 Невского района"  
 Адрес: Кибальничья ул. д. 12, корп. 1  
 Обслуживающая организация:  
 Источник: ТЭЦ ООО "Обуховозеро"

Договор: 9099.038.1  
 Строит. адрес:  
 Телефон:

Телефон:

Узел учета:  
 Код УТЭ:

Обшии  
 9856

График: 150/70

Установленные приборы: СТП943 № 6075  
 Вычислитель: расходомер:  
 Подающий трубопровод (M1) ПРЭМ-32-D  
 Обратный трубопровод (M2) ЭРСВ-401-40  
 Подающий ГВС (M3) ПРЭМ-20-D  
 Циркуляционный ГВС (M4)  
 Подпиточный трубопровод (V1)  
 Расчетный алгоритм:

Часовые и суток. архивы в файлах:  
 Gmln= 0.2  
 Smax= 30  
 K1TP-05  
 K1TP-05  
 TPT-15-2

Режим (схема):  
 Преобр. давления:

Зима: Q=M1\*(h1-hxв)-M2\*(h2-hxв) лето: Qгвс=M3\*(h3-hxв)  
 Договорные нагрузки, Гкал/час: Qот.= 0.335 Овент.= 0 Огвс.= 0.07  
 Договорные нагрузки (ср. час), Гкал/час: Огвс ср.= Огвс ср.=  
 Договорные расходы (ср. сут.), Т/сут.: Gот.= 100.5 (Гвент.= 0 (Ггвс.= 28 Ггвс.м=

Дата	Ти	НС	Учет отопление (ТВ-1)										Контроль ГВС (ТВ-2)				Обши							
			M1	M2	dM	T1	T2	dT	P1	P2	M3	M4	dM	V3	V4	dV (излив)		Улопит	T3	T4	P3	P4		
16.09.2019	час	*	Т	Т	Т	°С	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Т	Т	Т	Т	Т	М3	М3	М3	°С	°С	кг/см2	кг/см2	Гкал	
17.09.2019	24.00*		50.42	30.13	20.29	69.23	43.53	25.70			20.63			20.63	21.02				63.30					2.18
18.09.2019	24.00*		83.33	65.16	18.17	68.89	42.02	26.87			17.09			17.09	17.47				68.92					3.01
19.09.2019	24.00*		74.77	57.36	17.41	68.50	39.70	28.80			16.65			16.65	17.01				68.36					2.85
20.09.2019	24.00*		72.27	55.13	17.14	67.43	38.61	28.82			16.48			16.48	16.83				67.76					2.75
21.09.2019	24.00*		71.27	53.37	17.90	65.68	37.73	27.95			17.44			17.44	17.79				65.46					2.67
22.09.2019	24.00*		74.89	55.54	19.35	63.05	37.11	25.94			18.90			18.90	19.25				63.11					2.66
Среднее	24.00		71.16	52.78	18.38	67.13	39.78	27.35			17.87			17.87	18.23				66.15					2.69
Итого	144.00		426.95	316.59	110.26						107.19			107.19	109.37				109.37					16.12
Показания счетчиков на момент снятия данных:																								
Дата, время	M1, Т		M2, Т		M3, Т		M4, Т		V3, куб.м		V4, куб.м		Vп, Т		Обши, Гкал		Траб, ч							

Количество тепловой энергии Обши, рассчитанное по среднему:  
 Объем теплоснабителя Узлг, рассчитанный по среднему: 24 час  
 Период расчета по договору: 24 час  
 Период превышения 12: час  
 Корректировка на температуру холодной воды: 17.05 °С  
 Итого к расчету по приборам учета (с учетом корректировки): 2.19 Гкал  
 Количество потребленной тепловой энергии Обши: 16.62 Гкал  
 Объем потребленного теплоснабителя Узлг изл: 127.6 м.куб.

ГУП «ТЭК СПб»  
 Ответственный за учет тепловой энергии (от абонента)  
 Управление производного учета  
 Отдел эксплуатации КУУТЭ  
 Представитель теплоснабжающей организации  
 ЧЕРТОПОДХОВА ДХ